



LEGENDA DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU

	Centrula de detecție și semnalizare incendiu adresabilă cu funcții de procesare redundând prezentați cu acumulatori autonome 49x0 x h, alimentarea prin cablu de alimentare cu tensiune alternantă, posibilitate de alimentare cu display LCD, inclusiv accesorii, la sistem complet-propus
	Centrula detectie si semnalizare incendiu conventionala cu 2 zone de detectie-existență
	Detector optic de fum conventional existent - Dfe
	Detector optic de fum adresabil- DF
	Detector de temperatură conventional existent- DTe
	Detector de fum și temperatură adresabil- DFT
	Detector de gaze conventional DG
	Buton manual de avertizare incendiu existent - Bie
	Buton manual de avertizare incendiu propus - Bi
	Sirena interioara existenta - Si
	Sirena interioara propusa - Si
	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora existenta - Se
	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora propusa - Se
	Apator telefonic
	Modal adresabil Inpsi ot monitorizare al comanda MA
	Sirena 202VAC
	Cablu tip BH-STX-Bd Z-FEL80 EIU 2x2x0,8 mmp traseu detecltor incendiu
	Cablu tip BH-STX-Bd EIU 2x2x0,8 mmp traseu detecție incendiu
	Cablu tip BH-STX-Bd EIU 2x2x0,8 mmp traseu alimentare sirenă
	Cablu tip BH-STX-Bd EIU 2x2x0,8 mmp alimentare centrula de avertizare incendiu ECS

NOTA

Centrala de detectie si semnalizare incendiu va respecta cerintele normativului P118-3/2015 si va fi echipata cu acumulatori autonomie 48+0,5h.

DF 1/1

Numar detector

Numar bucla

- DF - Detector optic de fum adresabil
- DFT - Detector optic de temperatură și fum
- SI - Sirena interioară avertizare incendiu
- B - Buton adresabil manual incendiu
- Se - Sirena exterioară avertizare incendiu
- MA - Modul adresabil

[illegible]