



**LEGENDA DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU**

	Centrala de detectie si semnalizare incendiu adresabila cu sistem de procesare redundant prevazuta cu acumulatori autonomie 48+0.5 h, imprimanta, panou de comanda, sursa de alimentare, panou de afisare zonala si display LCD, inclusiv accesorii, ca sistem complet-propus
	Centrala detectie si semnalizare incendiu conventionala cu 24 de zone de detectie-existenta
	Detector optic de fum conventional existent- DFe
	Detector optic de fum adresabil- DF
	Detector de temperatura conventional existent- DTe
	Detector de fum si temperatura adresabil- DFT
	Detector de gaze conventional- DG
	Buton manual de avertizare incendiu existent - Bie
	Buton manual de avertizare incendiu propus - Bi
	Sirena interioara existenta - Sie
	Sirena interioara propusa - Si
	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora existenta - Se
	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora propus - Se
	Apelator telefonic
	Modul adresabil input/ out monitorizare si comanda MA
	Sursa 230/24V
	Cablu tip JEH(ST)H Bd Z-FE180/E30 2x2x0.8 mmp traseu detectie incendiu
	Cablu tip JB-H(ST)H Bd E30 2x2x0.8 mmp traseu detectie incendiu existent
	Cablu tip NZXH - E90 3x2.5 mmp alimentare centrala detectie si avertizare incendiu ECS

**NOTA**

Centrala de detectie si semnalizare incendiu va respecta cerintele normativului P118-3/2015 si va fi echipata cu acumulatori autonomie 48+0,5h. Sistemul de detectie si semnalizare incendiu va fi realizat de o firma agrementata in domeniu.

Numar detector DF 1/1 Numar bucla

**- Notatii plan:**

- |       |  |
|-------|--|
| • DF  | - Detector optic de fum adresabil;       |
| • DFT | - Detector optic de temperatura si fum;  |
| • Si  | - Sirena interioara avertizare incendiu; |
| • B   | - Buton adresabil manual incendiu;       |
| • Se  | - Sirena exteriora avertizare incendiu;  |
| • MA  | - Modul adresabil.                       |



Verificator		Cerinta	Referat/expertiza, nr./data	PROIECT NR.
<b>TOPALIS</b>			<b>BENEFICIAR</b>	TE - 17160
Adresa: Str. Gladiolilor, nr. 17, sector 4, Bucuresti, cod postal 040143 Tel: 0734/2013 CUI: RO 32183623 Tel/fax: 0356.818.854 E-mail: office@topalis.ro			<b>SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET"</b> Com. Bradet, Sat Bradet, Jud. Arges	
<b>SPECIFICATIE</b>	<b>NUME SI PRENUME</b>	<b>SEMNAURA</b>	<b>SCARA:</b>	<b>TITLU PROIECT</b>
	Dan Jianu		1:100	FAZA
<b>PROIECTAT</b>	Ing. Nicoleta Chirila		<b>DATA:</b>	P.Th
<b>DESENAT</b>	Ing. Cristian Grigore		Octombrie 2018	
			<b>TITLU PLANSA</b>	PLANSĂ NR.
			Instalatie detectie si semnalizare incendiu Plan Etaj 3	CS04