

26-05-2019



PERETI CO(CA)1 REI 180'  
USA PLINA DOTATA CU SISTEM DE AUTOINCHEIERE  
CONSTRUITA ETAJ II: 879,39 MP  
UTILA: 689,07



DETALIU D1  
MONTAJ ECHIPAMENT REDUCERE  
PRESIUNE APA HIDRANTI



- C4-Coloana 4
- C5-Coloana 5
- C6-Coloana 6
- C7-Coloana 7



- LEGENDA
- 1 Coloana Hidranti Interiori
  - 2 Robinet cu sfera si maneta
  - 3 Reductor de presiune 2"
  - 4 Manometru
  - 5 Vana izolare pentru Manometru
  - 6 Hidrant interior de pe etaj

|  |                        |   |                             |             |
|--|------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| Verificator  | Cerinta                |   | Referat/expertiza, nr./data |             |
| <b>TOPALIS</b>   |                        | <b>BENEFICIAR</b>   |                             | PROIECT NR. |
| Adresa: Str. Oladieiilor, nr. 17, sector 4, Bucuresti, cod postal 040143<br>J40/10734/2013 CUI:RO 32183623 Tel/fax: 0358.818.854 E-mail: office@topalis.ro |                        | SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET"<br>Com. Bradet, Sat Bradetu, Jud. Arges |                             | TE - 17160  |
| <b>TITLU PROIECT</b>   |                        | <b>FAZA</b>   |                             |             |
| Cladire Spital de recuperare - Bradet  |                        | P.Th  |                             |             |
| <b>TITLU PLANSA</b>  |                        | <b>PLANSĂ NR.</b>   |                             |             |
| Hidranti Interiori<br>Plan Etaj 2  |                        | IS04  |                             |             |
| <b>SPEDIFICATIE</b>  | <b>NUME SI PRENUME</b> | <b>SEMNTURA</b>   | <b>SCARA</b>                |             |
| <b>SEF PROIECT</b>   | Dan Janu               |   | 1:100                       |             |
| <b>PROIECTAT</b>   | Ing. Nicoleta Chirila  |   | <b>DATA</b>                 |             |
| <b>DESEINAT</b>  | Ing. Cristian Grigore  |   | Octombrie 2018              |             |