



S CONSTRUITA ETAJ III-VIII:545,05 MP
S UTILA: 675.37



DETALIU D1 MONTAJ ECHIPAMENT REDUCERE PRESIUNE APA HIDRANTI



- LEGENDA
- 1 Coloana Hidranti Interio
 - 2 Robinet cu sfera si maneta
 - 3 Reductor de presiune 2"
 - 4 Manometru
 - 5 Vana izolare pentru Manometru
 - 6 Hidrant interior de pe etaj

Hidranti interiori G2" pentru etaje incalzite
cu furcan tip C Dn 80 mm L = 20 m si
sfera de rotatie de mana, etapele avand
diametrul 15 mm.
Hidranti interiori cu furcan plat DN82 echipati complet BR
EN 671-2.
Hidranti cu accesorii C-65, conform normelor EN 671-2,
cu certificat CE, cu ulei din talpa sau cu ulei cu etichetare
Acesta este furcan plat cu 20 mm, talpa de rotatie
multifunctionala cu perna, robinet hidrant cu
manetara, suport simplu, cor sau furcan pentru furcan.
Cutia hidrant se poate monta pe perete sau incorporat
in perete. Culorile RAL 3000, sau orice alta culoare
conform standardului RAL.

C6-Coloana 6
C7-Coloana 7

Verificator		Cerinta	Refera/expertiza, nr./data	PROIECT NR.
TOPALIS			BENEFICIAR	TE - 17160
Adresa: Str. Gladiolilor, nr. 17, sector 4, Bucuresti, cod postal 040143 J40/10734/2013 CUI: RO 32183623 Tel/fax: 0358.818.854 E-mail: office@topalis.ro			SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET" Com. Bradet, Sat Bradetu, Jud. Arges	
SPECIFICATIE		NUME SI PRENUME	TITLU PROIECT	FAZA
SEF PROIECT		BENENATURA	Cladire Spital de recuperare - Bradet	P.Th
PROIECTAT		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA NR.
DESENAT		1:100	Hidranti interiori Plan Etaj 3	IS05