



LEGENDA DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU

ECS	Centrala de detectie si semnalizare incendiu adresabila cu sistem de procesare redundanta prevazuta cu acumulatori autonomie 48+0.5 h, imprimanta, panou de comanda, sursa de alimentare, panou de afisare zonala si display LCD, inclusiv accesorii, ca sistem complet-propus
ECS	Centrala de detectie si semnalizare incendiu conventionala cu 24 de zone de detectie-existente
DFe	Detector optic de fum conventional existent- DFe
DF	Detector optic de fum adresabil- DF
DTe	Detector de temperatură conventional existent- DTe
DFT	Detector de fum și temperatură adresabil- DFT
DG	Detector de gaze conventional- DG
Bi	Buton manual de avertizare incendiu existent - Bi
Bi	Buton manual de avertizare incendiu propus - Bi
Si	Sirena interioara existentă - Si
Si	Sirena interioara propusa - Si
Se	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora existentă - Se
Se	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora propus - Se
AT	Apelator telefonic
MA	Modul adresabil input/ out monitorizare si comanda MA
SA	Sursa 230/24V
	Cablu tip JEH(ST)H Bd Z-FE180/E30 2x2x0.8 mmp traseu detectie incendiu
	Cablu tip JB-H(ST)H Bd E30 2x2x0.8 mmp traseu detectie incendiu existent
	Cablu tip N2XH - E90 3X2.5 mmp alimentare centrala detectie si avertizare incendiu ECS

NOTA

Centrala de detectie si semnalizare incendiu va respecta cerintele normativului P118-3/2015 si va fi echipata cu acumulatori autonomie 48+0,5h. Sistemul de detectie si semnalizare incendiu va fi realizat de o firma agrementata in domeniu.

Numar detector DF 1/1  
Numar bucla

- Notatii plan:
- DF - Detector optic de fum adresabil;
  - DFT - Detector optic de temperatura si fum;
  - Si - Sirena interioara avertizare incendiu;
  - B - Buton adreabil manual incendiu;
  - Se - Sirena exteriora avertizare incendiu
  - MA - Modul adresabil.



Verificator		Cerinta	Referat/expertiza, nr./data
<b>TOPALIS</b> Adresa: Str. Gladiolilor, nr. 17, sector 4, Bucuresti, cod postal 040143 J40/10734/2013 C.U.I: RO 32183623 Tel/fax: 0358.818.854 E-mail: office@topalis.ro		<b>BENEFICIAR</b> SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET" Com. Bradet, Sat Bradetu, Jud. Arges	
<b>SPECIFICATIE</b>		<b>PROIECT NR.</b>	
<b>SEF PROIECT</b>		<b>FAZA</b>	
<b>PROIECTAT</b>		<b>TITLU PLANSA</b>	
<b>DESENAT</b>		<b>PLANSĂ NR.</b>	
Dan Jianu		Cladire Spital de recuperare - Bradet	
ing. Nicoleta Chirila		Instalatie detectie si semnalizare incendiu	
ing. Cristian Grigore		Plan Subsol	
1:100		CS10	
DATA: Octombrie 2018			