



LEGENDA DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU

ECS	Centrala de detectie si semnalizare incendiu adresabila cu sistem de procesare redundanta prevazuta cu acumulatori autonomi 48-6 h, imprimanta, panou de comanda, sursa de alimentare, panou de afisare zona si display LCD, inclusiv accesorii, ca sistem complet-propus.
ECS	Centrala de detectie si semnalizare incendiu conventionala cu 24 de zone de detectie-existenta
DF	Detector optic de fum conventional existent- Dfe
DF	Detector optic de fum adresabil- DF
DT	Detector de temperatură conventional existent- DTe
DT	Detector de fum și temperatură adresabil- DFT
DG	Detector de gaze conventional- DG
Bi	Buton manual de avertizare incendiu existent - Bi
Bi	Buton manual de avertizare incendiu propus - Bi
Si	Sirena interioara existenta - Si
Si	Sirena interioara propusa - Si
Se	Sirena - flash avertizare incendiu exteriora existenta - Se
Se	Sirena - flash avertizare incendiu exteriora propus - Se
AT	Apelator telefonic
MA	Modul adresabil Input/ out monitorizare si comanda MA
SA	Sursa 230/24V
SA	Cablu tip 3E(HST)H Bd 2-Fe180/E30 2x2x0.8 mmp traseu detectie incendiu
SA	Cablu tip 3E(HST)H Bd E30 2x2x0.8 mmp traseu detectie incendiu existant
SA	Cablu tip N2XH - E90 3X2.5 mmp alimentare centrala detectie si avertizare incendiu ECS

NOTA

Centrala de detectie si semnalizare incendiu va respecta cerintele normativului P118-3/2015 si va fi echipata cu acumulatori autonomi 48-6 h. Sistemul de detectie si semnalizare incendiu va fi realizat de o firma acreditata in domeniu.

Numar detector DF 1/1 Numar bucla

- Notatii plan:
- DF - Detector optic de fum adresabil;
  - DFT - Detector optic de temperatură si fum;
  - Si - Sirena interioara avertizare incendiu;
  - B - Buton adresabil manual incendiu;
  - Se - Sirena exteriora avertizare incendiu
  - MA - Modul adresabil.



IDSAI EXISTENT

Verificator	Cerinta	Referat/expertiza, nr./data	PROIECT NR.
TOPALIS			TE - 17160
Adresa: Str. Gladiolilor, nr. 17, sector 4, Bucuresti, cod postal 040143 CUI: RO 32189633			
BENEFICIAR	SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET"		
Com. Bradet, Sat Bradet, Jud. Arges			
TITLU PROIECT	Cladire Spital de recuperare - Bradet		FAZA
P. Th			
TITLU PLANSA	Instalatie detectie si semnalizare incendiu		PLANSA NR.
Schema Bloc			CS11
PROIECTAT	Ing. Nicolae Chelaru	DATA	
DESEINAT	Ing. Cristian Gligore	2018	