



### LEGENDA

**TEG** -Tablou electric general

- Corp de iluminat de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare, 1x2W, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, alimentat din tabloul electric existent, amplasat pe coridoarele de circulatie si la schimbarea de directii

 -Corp de iluminat de siguranta pentru iluminat antipanica, 2x36W, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, alimentat din tabloul electric existent

 -Corp de iluminat de siguranta pentru iluminat antipanica, 4x18W, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, alimentat din tabloul electric existent

-Corp de iluminat de siguranta pentru iluminat pentru continuarea lucrului, 2x36W prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, alimentat din tabloul electric existent

 - Corp de iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor, 1x0,5W, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, alimentat din tabloul electric existent

Intrerupator cap-scara 10A/230V, grad de protectie IP 20, montaj ingropat

**Illuminat vital**

**Cablu NHXH alimentare TSPI**

*Nota: Corpurile de iluminat de siguranta se vor alimenta din tablourile existente cu cablu N2XH 3x1.5 mm<sup>2</sup>.*

Verificator	Centra		Referat/expertiza, nr./data	
			BENEFICIAR	
			SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET"	
Adresa: Str. Gladieiilor, nr. 17, sector 4, Bucuresti, cod postal 060143 JUDETUL ILOVA 010734/2013 CUIE NO 32183623 Tel/fax: 0358.818.854 E-mail: office@totaliso.ro			Com. Bradet, Sat Bradetu, Jud. Arges	
SPECIFICATIE			TITLU PROIECT	
NUME SI PRENUME			FAZA	
SEMNATURA			P.Th	
SCARA:			TITLU PLANSĂ	
1:100			Instalatie electrică pentru iluminatul de siguranță-Plan Parter	
SEF PROIECT			PLANSĂ NR	
Dan Jianu			IE 02	
PROIECTAT				
Ing. Ortansia Bala				
DESENAT				
Ing. Cristiana Gligore				