

Primaria Bradulet

13mp Rezervor

Gospodarie
de apa
propusa
Sc = 99 mp
Vu = 165 m³

GRAD II
Depozit
carburanti
P
121mp

32mp
Garaj
GRAD II

80mp
GRAD II
PTCZ

50mp
GRAD II
Magazie
alimente

90mp
GRAD II
Magazie

AMPLASAMENT STUDIAT
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - II
CATEGORIA DE IMPORTANTA C
RISC MIC DE INCENDIU

Montaj îngropat la h = -0.8
NHXH E90 5x10
NHXH E90 5x6
PEHD40

drum acces

cabina poarta


SCARA METALICA DE ENCUADRE
PROPUNERE

drum acces

canal

Raul Valsan

- LEGENDA
- TSPI Tablou electric general
 - TEG Tablou stajie pompoare incendiu
 - Corp de iluminat de siguranta pentru iluminat pentru continuarea lucrului, 2x36W, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, alimentat din tabloul electric existent
 - Camin de tragere prefabricat
 - Cablu NHXH pozat in leava PEHD75, alimentare TSPI
 - Distributie prize normal
 - Distributie forta normal
 - Piesa de separatie sistem legare la pamant



Verificator	Cerna	Referat/expertiza, nr./data	BENEFICIAR	PROIECT NR.
TOPALIS			SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET"	TE-17160
Adresa: Str. Gloriei, nr. 17, sector 4, Bucuresti, cod postal 060145 Tel: 0724 201 185 E-mail: office@topalis.ro			Com. Bradet, Str. Bradetului, Jud. Arges	FAZA
SPECIFICATIE	NUME SI PRENUME	SEMANATURA	TITLU PROIECT	P.Th
SEF PROIECT	Den. Jianu		Cladire Spital de recuperare - Bradet	PLANSA NR.
PROIECTAT	Ing. Otilia Bala			IE'14
DESEINAT	Ing. Cristian Gogone		TITLU PLANSA	
			Instalatie electrica-Plan retele exterioare	