

Punct de vedere
Catre: Consiliul Judetean Arges
Directia Tehnica
Serviciul Lucrari Publice, Infrastructura si Investitii

Referitor la "NOTA DE CONSTATARE" Nr.R 4599/01.09.2021 pentru proiectul **"Construire sala de vestiare personal si circuit separare transport lenjerie"** de la Spitalul de Recuperare Bradet, *punctul 6 - Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata (S.A.E.R.) aferent studiului de fezabilitate:*

Subsemnata Cojoc Elena Emilia, în calitate de Auditor Energetic pentru Clădiri, Grad Ici, autorizat MDRT cu legitimația nr. UA 01467, la solicitarea de analiză și elaborare documentație - *Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată*, formulată de beneficiarul „SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET,, pentru construcția propusă – SALĂ VESTIARE PERSONAL ȘI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE, cu suprafața construită desfășurată de 100 mp, amplasată în Comuna Brăduleț, Jud. Argeș, certific următoarele:

Construcția propusă spre execuție, are regimul de înălțime Parter și reprezintă o extindere a Spitalului de Recuperare Brădet, în proporție de **1.2%**, din suprafața desfășurată rezultată de 8313 mp.

Utilitățile necesare construcției propuse, respectiv încălzire, apă caldă de consum și iluminat, vor fi în acest caz mici extinderi ale utilităților spitalului existent și nu vor fi sisteme proprii de încălzire, apă caldă de consum și iluminat.

În această situație, clădirea propusă nu se încadrează în prevederile Legii 372/2020, din punct de vedere al parametrilor de calcul, pentru analiza bilanțurilor termice, consumuri și emisii de carbon, deci nu necesită întocmire Studiu solicitat în condițiile legii.

Data: 08.10.2021

Întocmit,

Ing. COJOC ELENA-EMILIA

Auditor Energetic Grad Ici

Atestat MDRT cu certificatul Nr. UA/01467

