




- | LEGENDA  |   |
|--|---|
| CL1 3  | <div></div> Corp de iluminat pentru montaj încastrat tip spot, CR1-80, IP54, echipat cu LED, balast DALI 1100 lm, 11,5W, 4000K-utilizat pentru iluminat normal  |
| CL1 4  | <div></div> Corp de iluminat pentru montaj încastrat tip spot, CR1-80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI 2200 lm, 20,5W, 4000K-utilizat pentru iluminat normal   |
| CL1 5  | <div></div> Corp de iluminat pentru montaj încastrat tip spot, CR1-80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI 2200 lm, 20,5W, 4000K-utilizat pentru iluminat siguranța împotriva panicii ( timp de funcționare minim 1h)  |
| CL1 5  | <div></div> Corp de iluminat pentru montaj încastrat tip spot, CR1-80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI 2200 lm, 20,5W, 4000K-utilizat pentru iluminat securitate de evacuare ( timp de funcționare 3h)   |
| CL1 6  | <div></div> Corp de iluminat pentru montaj încastrat, pentru spații curate- 40x60cm, balast DALI CR1-80, IP54, echipat cu LED, 3500 lm, 40W, 4000K-utilizat pentru iluminat normal  |
| CL1 7  | <div></div> Corp de iluminat pentru montaj încastrat, pentru spații curate- 60x60cm, balast DALI CR1-80, IP65, echipat cu LED, 5500 lm, 63W, 4000K-utilizat pentru iluminat normal  |
| CL1 8  | <div></div> Corp de iluminat pentru montaj încastrat, pentru spații curate- 40x60cm, balast DALI CR1-80, IP54, echipat cu LED, 3500 lm, 40W, 4000K-utilizat pentru iluminat siguranța împotriva panicii ( timp de funcționare minim 1h)   |
| CL1 8  | <div></div> Corp de iluminat pentru montaj încastrat, pentru spații curate- 60x60cm, balast DALI CR1-80, IP54, echipat cu LED, 3500 lm, 40W, 4000K-utilizat pentru iluminat securitate de evacuare( timp de funcționare 3h)   |
| CL1 9  | <div></div> Corp de iluminat pentru montaj încastrat, pentru spații curate- 60x60cm, balast DALI CR1-80, IP65, echipat cu LED, 5500 lm, 63W, 4000K-utilizat pentru iluminat siguranța împotriva panicii ( timp de funcționare minim 1h)   |
| CL1 10   | <div></div> Corp de iluminat de veghe pe timp nopți montată la 0,3 m fața de peretele echipată cu LED, 40W, 3000K-utilizat pentru iluminat siguranța împotriva panicii ( timp de funcționare minim 1h) acționat prin program din rețea ( RTU) pe timpul nopți   |
| CL1 11   | <div></div> Corp de iluminat tip aplica montată desupra lucrului IP44, echipată cu LED, 5W, 4000K-utilizat pentru iluminat siguranța - împotriva panicii ( timp de funcționare minim 1h)  |
| CLS  | <div></div> <div></div> <div></div> Corp de iluminat de securitate pentru evacuare - cu kit emergency-autonomie 3h- tip LED -P=3W-IP54  |
| CLS  | <div></div> <div></div> <div></div> Corp de iluminat de securitate pentru marcare hidrotilor cu kit emergency-autonomie 3h- tip LED -P=3W-IP54  |
| Cs   | <div></div> Corp de iluminat pentru montaj aparent desupra tavanului în acion, prevăzute cu 3 surse înglobate în consola de la capătulului, LED, 19W pentru iluminat local (direct) cu comandă locală, 2x18W pentru iluminat general (indirect) comandat de la Interupătorul amplasat lângă ușa de intrare, 2W pentru iluminat de securitate pentru veghe |
| Cs   | <div></div> Cs-I sursa de lumina indirecta -consola- acționat de la intrupător de langa usa<br>Cs-II- sursa de lumina de veghe- consola- acționat programat pe timpul nopți din rețea ( RTU)  |
| <p>  Senzor miscare Dynalite 360 grade pentru reglarea intensitatii luminoase odata cu masurarea lumini solare si detectarea a miscarii<br/>  Senzor miscare Dynalite 90 grade pentru reglarea intensitatii luminoase odata cu masurarea lumini solare si detectarea a miscarii-IP54<br/>  Senzor miscare 360 grade-LRM100700 SENSIR MOV DET ST<br/>  Interupator ST-10A<br/>  Interupator cu revenire ST-10A           </p> <div> <p>               nr. corpurilor de iluminat<br/>               - tipul corpurilor de iluminat<br/>               2xCL5-CL1-TEGEM - intrupator( senzor)<br/>               - nr circuit- tablou             </p> </div> |   |

Proiectant de specialitate:	 <b>EDEN CONSULTING SRL</b> S.C. EDEN CONSULTING SRL - ROMANIA Sediul: Calea Bucuresti 155, et. 1, sector 5, Bucuresti Telefon: 0211 410 115, e-mail: eden@eden.ro			Beneficiar / AUTORIZATOR CONTRACTUL	Nr proiect: 20022
	Spital de Pneumoftiziologie, Sf. Andrei - Velesu Amplasament: Com. Velesu, Valea				
Specificatie	Numar	Semnal	Scara	Titlu proiect	
Proiectat:	<b>ing. Nedelcescu Razvan</b>		<b>1:100</b>	Realizarea proiectului si extinderea infrastructurii existente pe teren de functie medicala la Spital de Pneumoftiziologie, Sf. Andrei - Velesu	
Desenat:	<b>ing. Nedelcescu Razvan</b>		Date:	Titlu plan	
Verificat:	<b>ing. Predescu Razvan</b>		<b>MAR 2011</b>	PLAN INSTALATIE ILUMINAT ETAJ-1	
				Faza proiect	
				Nu DARE	
				PANEL IECT 3	