


LEGENDA

Conducta de agent termic 60/40°C, tur-retur, pentru incalzire.
din teava multistrat preizolata livrata in colaci, montata in sapa:
-polietilena PE-RT rezistenta la temperaturi inalte;
-izolatie din spuma poliuretana cu celule inchise , grosime 9mm
-16x2mm pentru racord la radiator;

Radiator din otel ventil compact, cu doua randuri de aripiroare,



○ ○ C Coloana termica propusa pentru alimentarea D/C etaj.

Distribuito-colector din alama pentru incalzire, cu 9 circuite, montat incastrat in perete in cutie metalica.
Racord intrare 1" FI sau FE, iesire 1/2" FE , prevazut cu:
Robinet de izolare 1/2" pe fiecare circuit; Robinet de inchidere 1"
Suporti distribuitor/colector din Oltel galvanizat;
Racord compresie 16-1/2" FI; Presiune maxima 10 bar;
Temperatura maxima 120 C



CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI:
CLASA DE IMPORTANTA III conform P100/2013
CATEGORIA DE IMPORTANTA C, conform HG766/1997
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

 S.C. MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PITESTI	PROIECTARE, CONSULTANTA , ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIILE: CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE	 DENUMIREA PROIECTULUI: „CONSTRUIRE COMPLEX DE 4 LOCUINTE PROTEJATE SI CENTRU DE ZI”, COMUNA TIGVENI, SATUL BĂRSEȘTI DE JOS, JUDEȚUL ARGEȘ, cod SMIS 120699	PLANSA IT.04 FAZA PTH-DE
	J03/906.2006 TEL. / FAX 0248 251073, 0744804995 TEL. 0248 282131, 0766125222, 0766682644	BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES, CALEA DRAGASANI NR.8, JUD. ARGES ADRESA: COMUNA TIGVENI, SATUL BĂRSEȘTI DE JOS, JUDEȚUL ARGEȘ	
MANAGER PROIECT ing. GHEORGHE JUNE PROIECTAT ing. ION MARINESCU DESENAT ing. ION MARINESCU	SCARA: 1:50 NR. CONTRACT: 31905 / 08.10.2019 DATA: decembrie 2019	OBIECT : LOCUINTA NR.1, (8 PERSOANE) PLAN ETAJ - INSTALATIA DE INCALZIRE	