Plan sapatura
sc. 1:50



Plan fundatii
sc. 1:50



Terenul bun de fundare este in stratul de argila prafoasa, maronie,vascoasa
cu pconv=200Kpa, la adancimea Df=-1.00m
Cota de fundare este la -1.20 cm fata de CTA
Dupa realizarea sapaturilor pentru fundatii, inainte de turnarea
betonului, se va solicita prezenta geotehnicianului pentru
verificarea terenului de fundare.
Ultimii 20cm se vor excava inainte de turnarea betonului in fundatii

Materiale:
Beton: conform SR EN 206-1
Beton simplu:
C8/10, X0, Cl.0.2%, CEM I 32,5R, A/C = 0.65, S2 , Dmax.31
C12/15, X0, Cl.0.2%, CEM I 32,5R, A/C = 0.65, S2 , Dmax.16
Beton armat :
C16/20 X0/XC2, Cl.0.2%, CEM II A-S 32,5R, A/C = 0.6, S3,
Dmax.16 , dozaj minim de ciment: 260kg/mc
OTEL
BST500S, clasa de ductilitate “C”,
STNB- plase sudate
Acop. min - 5cm

se vor citi impreuna planselе R01,R02, R03, R04, R05

Categoria de importanta a constructiei, conform HGR 766/1997:C
Clasa de importanta conform P100-1/2013-III.
ag = 0.25g,Tc = 0.7 s,
Clasa de expunere a constructiei : mediu uscat moderat.

PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIILE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

MODVEST CONSTRUCT 2000

S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L.
PITESTI

J03/906.2006
TEL. / FAX 0248 251073 ,0744804095
TEL. 0248 282131, 0766125222, 0766682644

DENUMIREA PROIECTULUI:
COMPLEX DE 4 LOCUINTE PROTEJATE SI CENTRU DE ZI, COMUNA TIGVENI, SATUL BARSESTII DE JOS, JUDETUL ARGES cod SMIS 120699

BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES

ADRESA: mun. Pitesti, Calea Dragoiesti nr.9, jud. Arges

ADRESA IMOBIL: COMUNA TIGVENI, SATUL BIRSESTII DE JOS ,JUDETUL ARGES

PLANSA R20
FAZA P.TH.-D.E

MANAGER PROIECT	ing. GHEORGHE JUNE	SCARA: 1:50
SEF PROIECT	arh. Cristian Musat	nr. contract: 31905 / 08.10.2019
PROIECTAT	Ing. Ranja Cristinel Nicolae	
DESENAT	Ing. Ranja Cristinel Nicolae	data: dec. 2019

Plan sapatura
Plan fundatii

h/l= 594 / 841 (0.50m2)

Allplan 2016