


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„Cpt. PUICĂ NICOLAE” AL JUDEȚULUI ARGHEȘ



NESECRET

Exemplar 1/2

Nr. 223075

18.02.2022

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

Adresa: municipiul Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1

telefon - 0248.210.056

Domnului Președinte Ion Mânzână

La cererea dumneavoastră nr. 223075 din 15.02.2022, vă comunicăm faptul că avizul de securitate nr. 87/21/SU-AG din 08.09.2021 aferent proiectului “Extindere și dotare spații urgență și amenajare incintă Spital Județean de Urgență Pitești” rămâne valabil, modificările survenite ulterior emiterii avizului vor fi prevăzute în noul proiect tehnic care va sta la baza eliberării autorizației de securitate la incendiu.


Investiția se poate executa cu respectarea următoarelor reglementări privind securitatea la incendiu/protecție civilă:

- *Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor rectificată;*
- *O.M.A.I Nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;*
- *Normativul de Siguranță la Foc a Construcțiilor P118/1999;*
- *Normativ pentru proiectarea , execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ - I 7/2011;*
- *alte norme și normative specifice investiției.*

INSPECTOR SEF

Colonel,

OLAR BOGDAN



I.P./P.G.

Z:\EVIDENTE AA\DOSARE\Puncte De Vedere\2022\223075 - CONSILIUL JUDETEAN ARGES.Docx


NESECRET

Adresa: mun. Pitești, str. Traian, nr. 26, jud. ARGHEȘ

Telefon: 0248 / 217.400 / Fax: 0248 / 611.301, Email: rel.pub@isuarges.ro

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„Cpt. PUICĂ NICOLAE” AL JUDEȚULUI ARGES



NESECRET
Exemplar 1/2
Nr. 719728
Pitești, 07.01.2022

Către

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

Adresa: municipiul Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1
telefon - 0770.230.113

La cererea dumneavoastră nr. 719728 din 22.12.2021, vă comunicăm faptul că avizul de securitate nr. 87/21/SU-AG din 08.09.2021 aferent proiectului “Extindere și dotare spații urgență și amenajare incintă Spital Județean de Urgență Pitești” rămâne valabil, modificările survenite ulterior emiterii avizului vor fi prevăzute în noul proiect tehnic care va sta la baza eliberării autorizației de securitate la incendiu.

Investiția se poate executa cu respectarea următoarelor reglementări privind securitatea la incendiu/protecție civilă:

- *Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor rectificată;*
- *O.M.A.I Nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;*
- *Normativul de Siguranță la Foc a Construcțiilor P118/1999;*
- *Normativ pentru proiectarea , execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7/2011;*
- *alte norme și normative specifice investiției.*

INSPECTOR ȘEF

OLAR BOGDAN



I.P./P.G.

Z:\EVIDENTE AA\DOSARE\Puncte De Vedere\2022\719728 - CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES.Docx

NESECRET

Adresa: mun. Pitești, str. Traian, nr. 26, jud. ARGES

Telefon: 0248 / 217.400 / Fax: 0248 / 611.301, Email: rel.pub@isuarges.ro

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016

Pagina 1 din 1

REVOL

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„Cpt. PUICĂ NICOLAE” AL JUDEȚULUI ARGEȘ



AVIZ de securitate la incendiu

nr. 87/21/SU-AG din 08.09.2021

Ca urmare a cererii înregistrată cu nr. 719526 din 03.09.2021, adresată de U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ pentru SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI cu sediul în județul Argeș, municipiul Pitești, strada Piața Vasile Milea, nr. 1, telefon 0770230113, fax - , e-mail : , în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016, se avizează din punctul de vedere al securității la incendiu documentația tehnică elaborată pentru construcția/amenajarea:

**” extindere și dotare spații Urgență și amenajări incinta Spital
Județean de Urgență Pitești - imobil D+P (Sd=728,99 mp) ”**

$A_c = 463,90 \text{ m}^2$; $A_d = 728,99 \text{ m}^2$; Regim înălțime: D+P

amplasată în județul Argeș, municipiul Pitești, strada Alea Spitalului, nr. 26.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.

Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.

Deținătorul avizului are obligația să solicite autorizația de securitate la incendiu după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcțiune a construcțiilor, amenajărilor ori instalațiilor pentru care s-a obținut prezentul aviz.

INSPECTOR SEF

Colonel,

OLAR BOGDAN

