Bordaj goluri noi in zidaria existenta

scara 1:50









Sectiune 1-1

scara 1:20



Detaliu inchidere gol existent

scara 1:50



Nota
- pentru goluri mai mari, la care completarea golului se face cu zidarie de caramida, trecerea intre zidaria veche si cea noua se face printr intermediul unui sambure de beton de 15cm grosime.
Betonul se toarna in strepi executati atat in zidaria noua cat si in cea veche.
- pentur goluri de dimensiuni mici, completarea se poate face cu beton.

- MATERIALE UTILIZATE:
BETON ARMAT C16/20
lucrabilitatea betonului T3/T4
ARMATURA : BST 500S clasa C de ductilitate

- ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
(daca nu se specifica altfel)
3.0 cm

Categoria de importanta(cf. HGR 766/1997): **A**
Clasa de importanta (cf. P100 - 1/2013): **I**
Gradul de rezistenta la foc (cf. P118/99): **Gradul I**
Risc de incendiu (cf. P118/99): **Risc mic de incediu**

Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului ag=0.25g, perioada de colt Tc=0.7s- conform normativ P100-1 /2013

Nota:
1. Planurile de rezistenta se vor citi cu planurile de arhitectura si instalatii!
2. Toate planurile de fundatii se vor citi impreuna!

Lista forme fasonate BST500S

Poz.	Buc.	ø [mm]	Lungime unitara [m]	Calitate otel	Bare cotate (fara scara)	Lungime totala [m]	Greutate [kg]
3	84	8	0.96	BST500S	8. 8. 20 20 20	80.64	31.85
4	16	14	2.63	BST500S	20 243	42.08	50.83
5	8	14	2.65	BST500S	20 225	21.20	25.61
6	16	14	1.00	BST500S	100	16.00	19.33

Greutate totala BST500S (kg): 127.62 kg

PROIECTANT GENERAL: ASOCIEREA

BAU STARK S.R.L.
Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov
Tel: 0749 998 670, 021 320 49 45
e-mail: office@baustark.ro
Reg.Com.: J23/1441/8/01/2016
CUI: RO 30917324

MINIMED SOLUTIONS S.R.L.
Calea Giulesti, Nr. 23, Sector 6, Bucuresti
Tel: 021.539.35.16
Reg.Com.: J40/1276/2006
CUI: RO 23144897

PROFESSIONAL TECH CONSTRUCT DESIGN S.R.L. (FOSTA HOSPITAL PROJECT & CONSULTING S.R.L.)
Sosseua Dudesti - Pantelimon, Nr. 44, Sector 3
Tel: 021.348.67.72
Reg.Com.: J40/4448/2006
CUI: RO 18488010

HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L.
Sosseua Dudesti - Pantelimon, Nr. 44, Sector 3
Tel: 037.263.24.85
Reg.Com.: J40/6134/2016
CUI: RO 36292806

PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENTA:

BAU STARK S.R.L.
Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov, Sector 1, Bucuresti
Tel: 0749 998 670, 021 320 49 45
e-mail: office@baustark.ro
Reg.Com.: J23/1441/8/01/2016
CUI: RO 30917324

	NUME	SEMNATURA
SEF DE PROIECT	Arh. Eugen Banuta	
PROIECTAT	Ing. Catalin Damian	
PROIECTAT/DESENAT	Ing. Catalin Damian	

BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES - SPITALUL DE URGENTA PITESTI

DENUMIRE PROIECT:

EXTINDERE SI DOTARE SPATII DE URGENTA SI AMENAJARI INCINTA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

ADRESA PROIECT: ALEEA SPITALULUI NR. 36, PITESTI

TITLUL PLANSEI:

PLAN BORDAJ GOLURI NOI IN ZIDARIA EXISTENTA
DETALIU INCHIDERE GOL EXISTENT

PROIECT NR. BSTK186

FAZA P.T. + D.E.

SPECIALITATEA REZISTENTA

R 02

SCARA	DATA	REVIZIA	PLANSA
1: 50 ; 1:20	2021	00	1