

scara 1:50



- MATERIALE UTILIZATE:
BETON ARMAT C20/25 -in infrastructura
BETON ARMAT C25/30 -in suprastructura
 lucrabilitatea betonului T3/T4
BETON DE EGALIZARE C8/10 (Bc10)
ARMATURA : BST 500S clasa C de ductilitate
 incalziti din zidarie

Categoria de importanta (cf. HGR 766/1997); **A**
Clasa de importanta (cf. P100 - 12013); **I**
Gradul de rezistenta la foc (cf. P118/09); **Gradul I**
Risc de incendiu (cf. P118/99); **Risc mic de incendiu**

Zona seismică de calcul este caracterizată prin valoarea
terenului $a_g=0,25g$, perioada de colt $T_c=0,7s$, conform

- ACOPIEREA CU BETON A ARMATURIILOR:

- Acoperirea cu beton armat urilor: (dacă nu se specifică altfel)

- Clasele de expunere ale elementelor din beton armat în funcție de condițiile de mediu: elemente în funcție de condițiile de mediu: clasa I
- elemente infrastructură: XC2
- elemente din beton armat la suprastructură: XC1 p.7
- elemente din beton armat la suprastructură: 20cm

Nota:

1. Planurile de rezistență se vor citi cu planurile de arhitectură și instalații!
2. Toate planurile de fundații se vor citi împreună!

[illegible]

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| <p>PROIECTANT GENERAL: ASOCIEREA BAU// STARK S.R.L. Strada 10, Nr. 10, Sector 1, Bucuresti Tel: 0211 300 10 10 E-mail: info@bau//stark.ro Web: www.bau//stark.ro</p> <p>MINIMED SOLUTIONS S.R.L. Strada 10, Nr. 10, Sector 1, Bucuresti Tel: 0211 300 10 10 E-mail: info@minimed.ro Web: www.minimed.ro</p> | <p>PROIECTANT SPECIALIZAT: ASOCIEREA BAU// STARK S.R.L. Strada 10, Nr. 10, Sector 1, Bucuresti Tel: 0211 300 10 10 E-mail: info@bau//stark.ro Web: www.bau//stark.ro</p> <p>HOSPITAL PROJECT & CONSULTING S.R.L. Strada 10, Nr. 10, Sector 1, Bucuresti Tel: 0211 300 10 10 E-mail: info@hospital-project.ro Web: www.hospital-project.ro</p> <p>HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L. Strada 10, Nr. 10, Sector 1, Bucuresti Tel: 0211 300 10 10 E-mail: info@hospital-technical.ro Web: www.hospital-technical.ro</p> | <p>BENEFICIAR:</p> <p>JUDETUL ARGES - SPITALUL DE URGENTA PITESTI</p> <p>DENUMIRE PROIECT:</p> <p>EXTINDERE SI DOTARE SPATII DE URGENTA SI AMENAJARI INCINTA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI</p> <p>ADRESA PROIECT: ALEA SPITALULUI NR. 36, PITESTI</p> | <p>PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENTA:</p> <p>BAU// STARK Str. 10, Nr. 10, Sector 1, Bucuresti Tel: 0211 300 10 10 E-mail: info@bau//stark.ro Web: www.bau//stark.ro</p> | <p>PROIECT NR. 85/11.68</p> <p>FAZA</p> <p>P.T. + D.E.</p> <p>SPECIALITATE REZISTENTA</p> <p>R 05</p> | <p>TITLUL PLANSEL:</p> <p>PLAN FUNDATII EXTINDERE</p> <p>SEMAINURA</p> <p>SEF DE PROIECT Ing. Eugen Banuila</p> <p>PROIECTANT Ing. Catalin Damian</p> <p>PROIECTANT DESINAT Ing. Catalin Damian</p> <p>SCARA</p> <p>DATA</p> <p>REZIZIA</p> <p>PLANSA</p> <p>1:50</p> <p>2021</p> <p>01</p> |
|---|---|---|--|---|--|