PLAN ARMARE GRINDA AX: F

scara 1:50



PLAN ARMARE GRINDA AX: G

scara 1:50



PLAN ARMARE GRINDA AX: H

scara 1:50



PLAN ARMARE GRINDA AX: I

scara 1:50



Sectiune 5 - 5

scara 1:20



Lista forme fasonate BST500S

Poz.	Buc.	ø [mm]	Lungime unitara [m]	Calitate otel	Bare cotate (fara scara)	Lungime totala [m]	Greutate [kg]
16	234	8	1.40	BST500S		327.60	129.40
17	6	16	8.45	BST500S		50.70	80.06
18	18	16	9.70	BST500S		174.60	275.69

Greutate totala BST500S (kg): 485.15 kg

- ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
(daca nu se specifica altfel)
-fundatii :4.0 cm
-stalpi: 2.5cm
-grinzi: 3.0cm
-placa b.a. suprastructura: 2.0cm

Categoria de importanta(cf. HGR 766/1997): **A**
Clasa de importanta (cf. P100 - 1/2013): **I**
Gradul de rezistenta la foc (cf. P118/99): **Gradul I**
Risc de incendiu (cf. P118/99): **Risc mic de incediu**

Zona seismica de calcul este caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului ag=0.25g, perioada de colt Tc=0.7s- conform normativ P100-1 /2013

VLĂDESCU P ION SILVIU
ROMÂNIA M.L.P.T.L. NR. 05980 INGINER PROIECTE

S.C. BAU STARK S.R.L. PROIECTARE ROMÂNIA

Nota:

1. Planurile de rezistenta se vor citi cu planurile de arhitectura si instalatii!
2. Toate planurile de fundatii se vor citi impreuna!

- MATERIALE UTILIZATE:
BETON ARMAT C20/25 -in infrastructura
BETON ARMAT C25/30 -in suprastructura
lucrabilitatea betonului T3/T4
BETON DE EGALIZARE C8/10 (Bc10)
ARMATURA : BST 500S clasa C de ductilitate
inchideri din zidarie

Clasele de expunere ale elementelor din beton armat in functie de conditiile de mediu:
- elemente infrastructura: XC2
- elemente din beton armat la suprastructura: XC1

PROIECTANT GENERAL: ASOCIEREA

BAU STARK S.R.L.
Str. Rodeni, Nr. 38, Chiajna, Jud. Ilfov, Sector 1, Bucuresti
Tel: 0749 998 870, 021 320 49 45
e-mail: office@baustark.ro
Reg.Com.: J23/1441/8/01/2016
CUI: RO 30917324

MINIMED SOLUTIONS S.R.L.
Calea Giulesti, Nr. 23, Sector 6, Bucuresti
Tel: 021.530.35.16
Reg.Com.: J40/12782/2006
CUI: RO 23144897

PROFESSIONAL TECH CONSTRUCT DESIGN S.R.L. (FOSTA HOSPITAL PROJECT & CONSULTING S.R.L.)
Soseaua Oteteli - Pantelimon, Nr. 44, Sector 3
Tel: 021.348.67.72
Reg.Com.: J40/444/8/2006
CUI: RO 18458010

HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L.
Soseaua Oteteli - Pantelimon, Nr. 44, Sector 3
Tel: 037.203.24.65
Reg.Com.: J40/8134/2018
CUI: RO 39282800

PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENTA:

BAU STARK S.R.L.
Str. Rodeni, Nr. 38, Chiajna, Jud. Ilfov, Sector 1, Bucuresti
Tel: 0749 998 870, 021 320 49 45
e-mail: office@baustark.ro
Reg.Com.: J23/1441/8/01/2016
CUI: RO 30917324

	NUME	SEMNATURA
SEF DE PROIECT	Arh. Eugen Banuta	
PROIECTAT	Ing. Catalin Damian	
PROIECTAT/DESENAT	Ing. Catalin Damian	

BENEFICIAR:

JUDETUL ARGES - SPITALUL DE URGENTA PITESTI

DENUMIRE PROIECT:

EXTINDERE SI DOTARE SPATII DE URGENTA SI AMENAJARI INCINTA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

ADRESA PROIECT: ALEEA SPITALULUI NR. 36, PITESTI

TITLUL PLANSEI:

TRONSON 2
PLAN ARMARE GRINZI AX F; G; H; I

PROIECT NR. BSTK186

FAZA P.T. + D.E.

SPECIALITATEA REZISTENTA

R 65

SCARA	DATA	REVIZIA	PLANSA
1: 50 ; 1: 20	2021	00	1