10x3/562 730W-RT25
10x3/562 730W-RT25
10x3/562 730W-RT25
15x3/562 1095W-RT25
RP-Hy/22 - 600x1600 3133W-RT15
RP-Hy/22 - 600x1600 3133W-RT15
20x3/562 1460W-RT25
D-15 Cam. asistenti
ti = 22 °C Qi = 0.6 kW
D-15 Cam. comanda AR
ti = 22 °C Qi = 0.5 kW
tr = 25 °C Qr = 0.4 kW
D-12 Camera comanda CT
ti = 22 °C Qi = 1 kW
tr = 25 °C Qr = 0.6 kW
Consola comanda
Grosime pb = 1.5 mm
Grosime pb = 1 mm
Grosime pb = 2.5 mm
Grosime pb = 1.2 mm
PPR75x12.5
Urca/coboara la/de la CTA
D-14 Camera AR
ti = 22 °C Qi = 0.3 kW
tr = 25 °C Qr = 41 kW
D-5 Hol pacienti
ti = 22 °C Qi = 1.85 kW
tr = 25 °C Qr = 0.6 kW
D-11 Camera CT
ti = 22 °C Qi = 1 kW
tr = 25 °C Qr = 10 kW
10x3/562 730W-RT25
15x3/562 1095W-RT25
D-4 Cam. de eval. si trat. imediat
ti = 22 °C Qi = 6.8 kW
tr = 25 °C Qr = 7 kW
DC2 DN20 10xDN15
PPR25x3.5 Coboara/urca la/de la DC2
D-10 Cam. dezbr. pacienti
ti = 22 °C Qi = 0.05 kW
10x3/562 730W-RT25
5x3/562 365W-RT25
15x3/562 1095W-RT25
10x3/562 730W-RT25
PPR32x4.5 Coboara/urca la/de la DC1
DC1 DN25 12xDN15
20x4/562 1880W-RT25
5x3/562 365W-RT25
D-6 G.S Femei
ti = 22 °C Qi = 0.05 kW
D-13 Cam. dezbr. pacienti
ti = 22 °C Qi = 0.065 kW
D-3 Hol
ti = 22 °C Qi = 1.8 kW
PPR32x4.5 montaj in tavanul fals
PPR25x3.5 Coboara/urca la/de la DC3
DE-2 Cab. medic-sef
ti = 22 °C Qi = 0.5 kW
tr = 25 °C Qr = 0.4 kW
PPR25x3.5 montaj in tavanul fals
DE-3 Cab. asist-sef
ti = 22 °C Qi = 0.4 kW
tr = 25 °C Qr = 0.4 kW
DE-4 Cam. garda medici
ti = 22 °C Qi = 0.9 kW
tr = 25 °C Qr = 0.7 kW
10x3/562 730W-RT25
10x3/562 730W-RT25
10x3/562 730W-RT25
10x3/562 730W-RT25
10x3/562 730W-RT25
5x3/562 365W-RT25
RP-Hy/22 - 600x1600 3133W-RT15
PPR75x12.5 montaj in tavanul fals
DC3 DN20 8xDN15
D-7 G.S Barbati
ti = 22 °C Qi = 0.05 kW
10x3/562 730W-RT25
5x3/562 365W-RT25
se conecteaza la distributia de agent termic existenta in subsolul corpului F
DE-1 Hol+spast
ti = 22 °C Qi = 2 kW
DE-5 Gr. san.
ti = 22 °C Qi = 0.2 kW
10x3/562 730W-RT25
D-2 Hol+Scara
ti = 22 °C Qi = 1.2 kW
PPR75x12.5
urca din subsolul corpului F in tavanul fals
PPR32x4.5 montaj in tavanul fals
RP-Hy/22 - 600x1400 2740W-RT15
D-1 Cam. resus. pacienti critici
ti = 22 °C Qi = 1 kW
tr = 25 °C Qr = 0.9 kW
5x3/562 365W-RT25
RP-Hy/22 - 600x1600 3133W-RT15
RP-Hy/22 - 600x1600 3133W-RT15
D-8 G.S Dizabilitati
ti = 22 °C Qi = 0.3 kW
PPR40x5.6 montaj in tavanul fals
subsol corp F
PPR75x12.5 urca din subsolul corpului F in tavanul fals
RE2½"
RE2½"
RS2½"
RS2½"
102x4
83x3.5

LEGENDA

- conducta apa calda tur (80°C)
- conducta apa calda retur (60°C)
- conducta Pex 16x2" retur
- conducta Pex 16x2" tur
- conducta tur distributie existenta agent termic (85°C)
- conducta retur distributie existenta agent termic (65°C)

20x4/562 1880W-RT25 — Radiator din fonta cu elementi, cu 4 coloane de inaltime 562 mm, 20 elementi. Putere termica degajata la 80/60 °C 1880W.

10x3/562 730W-RT25 — Radiator din fonta cu elementi, cu 3 coloane de inaltime 562 mm, 10 elementi. Putere termica degajata la 80/60 °C 730W.

RP-Hy/22 - 600x1600 3133W-RT15 — Radiator panou, din otel in constructie igienica, de dimensiuni H=600 mm L=1600mm.Putere termica degajata la 80/60 °C, 3133W.

DC4 DN20 10xDN15 — Distribuitor colector cu nr.4, DN 20, 10 racorduri 10xDN15

Nota.
Planul se va consulta impreuna cu schema coloanelor.

Nr. Autorizatii/Atestate:
ANRE nr.15262/04-11-2019
ISU seria A nr.8391/12-09-2018
ISU seria A nr.8392/12-09-2018
ISU seria A nr.8393/12-09-2018

- Clasa de importanță conform P100-1/2013
- Categoria de importanță "A", conform HG-766/97
- Clădire civilă cu gradul I de rezistență la foc si risc mic de incendiu.

PROIECTANT GENERAL: ASOCIEREA

BAU STARK S.R.L.
Str. Rudeni Nr. 20, Ciorăș, Jud. Ilfov
Tel: 021.352.04.48; Fax: 021.352.04.48
e-mail: office@bau-stark.ro
Reg.Com.: J23/1441/2010/18
CUI: RO 28144967

MASMED SOLUTIONS S.R.L.
Calea Dudești, Nr. 20, Sector 6, București
Tel: 021.317.06.06
Reg.Com.: J40/13629/04
CUI: RO 15144967

PROFESSIONAL TECH CONSTRUCT DESIGN S.R.L. / FORTA HOSPITAL PROJECT & CONSULTING S.R.L.
Bulevardul Dunării, Nr. 44, Sector 2
Tel: 021.252.04.48
Reg.Com.: J40/4469/2000
CUI: RO 15439770

HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L.
Șoseaua Giurgiului, Nr. 44, Sector 2
Tel: 021.252.04.48
Reg.Com.: J40/4469/2000
CUI: RO 15439770

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII:

METRANS ENGINEERING S.R.L.
Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp C3, parter, camera 02, Sector 5, București
Tel: +4 0722 210 102
e-mail: office@metrans.ro
Reg. Com.: J40/12623/16
CUI: RO 36043312

	NUME	SEMNATURA
SEF DE PROIECT	Arh. Eugen Barutu	
PROIECTAT	Ing. Georgiana Martin-Rusu	
PROIECTAT/DESENAT	Ing. Georgiana Martin-Rusu	

BENEFICIAR:
JUDETUL ARGES - SPITALUL DE URGENTA PITESTI

DENUMIRE PROIECT:
EXTINDERE SI DOTARE SPATII DE URGENTA SI AMENAJARI INCINTA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

ADRESA PROIECT: ALEEA SPITALULUI NR. 36, PITESTI

TITLUL PLANSEI:
INSTALATII DE INCALZIRE.
Plan demisol

PROIECT NR. BSTK180
FAZA: PTE
SPECIALITATEA: INSTALATII TERMICE, DE VENTILARE SI CLIMATIZARE
IT02

SCARA	DATA	REVIZIA	PLANSA
1:50	2022	01	1

2.5A2 594x1050=0.63m²