

AVIZAT

Inspector Șef I.C.

**PROGRAM FAZE DETERMINANTE
INSTALATII DE INCALZIRE, RACIRE SI VENTILATIE
EXTINDERE SI DOTARE SPATII DE URGENTA SI AMENAJARE INCINTA SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
Aleea Spitalului, Nr. 36, Pitesti**

Beneficiar: JUDETUL ARGES – SPITALUL DE URGENTA PITESTI
Constructor:
Proiectant general: BAUSTARK S.R.L.
Proiectant specialitate: METRANS ENGINEERING S.R.L.

In conformitate cu prevederile din Legea 10/1995, PROIECTANTUL stabilește programul pentru controlul calității lucrărilor:

Nr.crt.	Lucrarea executata	Documentul scris	Verificare/ semnatura	Nr. act / data
1.	Verificarea specificatiilor tehnice ale echipamentelor, materialelor si accesoriilor ce vor fi puse in opera.	PV	B, C /
2.	Verificarea lucrarilor de instalatii in ce se vor ingropa in pereti si pardoseala sau ce se vor masca in ghene.	PV	B, C /
3.	Verificarea respectarii parametrilor tehnici ai aparaturii indicati de furnizorul de echipamente	PV	B, C /
4.	Verificarea modului de montaj al aparatelor si echipamentelor	PV	B, C /
5.	Verificarea modului de reglaj a sistemului de ventilatie (distributie debite)	PV	B, C /
6.	Verificarea modului de reglare al instalatiei de ventilatie	PV	B, C /
7.	Verificarea montajului aparatelor si a racordurilor acestora (agent frigorific, condens, curent electric)	PV	B, C /

Adresa: Aleea Spitalului, Nr. 36, Pitesti

EXTINDERE SI DOTARE SPATII DE URGENTA SI AMENAJARE INCINTA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

ASOCIEREA:

BAU STARK S.R.L./MINIMED SOLUTIONS S.R.L./ PROFESSIONAL TECH CONSTRUCT DESIGN S.R.L. (FOSTA HOSPITAL PROJECT & CONSULTING S.R.L.)/HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L.

Nr.crt.	Lucrarea executata	Documentul scris	Verificare/ semnatura	Nr. act / data
8.	Verificarea etanseitatii conductelor de agent frigorific	PV	B, C /
9.	Verificarea respectarii parametrilor tehnici ai aparaturii indicati de furnizorul de echipamente	PV	B, C /
10.	Proba "la rece" pentru instalatii de incalzire.	PV	B, C /
11.	Proba "la cald" pentru instalatii de incalzire.	PV	B, C /
12.	Proba "de eficacitate" pentru instalatii de incalzire.	PV	B, C /
13.	Receptie si punere in functiune	PVT (faza determinanta)	ISC, B, C, P /

NOTA

- a) Programul de Faze Determinante se aplica pentru toate cladirile.
- b) Coloana 3 se completează la data efectuării controlului și încheierii **Procesului Verbal de Avizare a Fazei Determinante** respective.
- c) **Constructorul**, după ce stabilește datele în care urmează să se efectueze verificările și recepția calitativă a lucrărilor executate, va anunța **INSPECȚIA ÎN CONSTRUCȚII (I.C.)**, **BENEFICIARUL** și **PROIECTANTUL**, despre necesitatea participării la aceste operații, conform prezentului **Program**. Anunțurile se vor face cu cel puțin **3 zile** înainte de datele stabilite.
- d) La recepția obiectivului, un exemplar din **Program**, completat, se va anexa la **Cartea Construcției**.
- e) În cadrul verificărilor și recepției calitative a lucrărilor, **PROIECTANTUL** va efectua controale prin sondaj privind respectarea soluțiilor prevăzute în proiect și va urmări consemnarea în scris a rezultatelor obținute.

I.C. Inspecția în Construcții
B Beneficiar.
C Constructor.
P Proiectant.



INSPECȚIA ÎN CONSTRUCȚII

PROIECTANT,
METRANS ENGINEERING S.R.L.

Ing. Gabriel STANICA

INSPECTOR DE SPECIALITATE,

Adresa: Aleea Spitalului, Nr. 36, Pitesti

EXTINDERE SI DOTARE SPATII DE URGENTA SI AMENAJARE INCINTA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Nr. Proiect: BSTK186/2021

BSTK_186-PTE-T-FD.001