


**LEGENDA:**

**Faze de decopertari si curatire zid portant**

- b': - indepartare fragmente de caramida
- e'-d': - desfacere si indepartare straturi de tencuieli verticale si mortare din rosturi orizontale afectate (rosturile in profunzime 10÷15cm)
- curatire cu jet de aer comprimat a suprafetelor tratate;


**Faze de lucrari noi**

- 1: - completare cu caramizi speciale noi identice cu cele vechi dar rezistente la inghet/dezghet cu caracteristici geometrice utilizate in zonele cu tesituri, muchii rupte sau completari cu fragmente de placi ceramice;
- in zonele cu completari de fragmente de caramizi = 1 caramida
- 2/1, 2/2: creare file interioare noi de rostuire
- 3/1: - mortar de tencuiala pentru completare rosturi de tip NHL 3.5/certificat EN998/2 GM15
- 4: - aplicare strat de mortar de tencuiala pe baza de var (grund) in zonele unde se cere
- strat necesar in zonele in care adancimea interventiei a fost mai mare de 5cm
- aplicare strat de mortar de tencuiala pentru stratul finit vizibil



**LEGENDA:**



- a: perete portant din zidarie de caramida plina;
- b: completari locale din fragmente (bucati) de caramida var 3-6cm
- c: completari din fragmente de placi ceramice de pardoseala
- d: tencuiala din mortar structural pe baza de NHL 3,5 fără conținut de ciment și polimeri sintetici, certificat EN998/2-GM15



**NOTA:**

-Pentru situatii in care in loc de tencuiala se aplica placajul de caramida, se renunta la aplicarea stratului de mortar de tencuiala pentru stratul finit.

**S.C. ARHING S.R.L.**  
J26-171-1991; C.U.I. 1197092  
Str. Gh. Doja Nr. 47/A  
TÂRGU MUREȘ

VERIFICATOR TEHNIC	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
 <b>S.C. "ARHING"</b> PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII, INSTALATII Tg.Mures str. Gh.Doja nr.47/A				BENEFICIAR:	PR.NR.
				UAT JUDETUL ARGES Piata Vasile Milea nr.1, oras Pitesti, jud.Arges	XXXI-1120/ 2021
SEF PROIECT	dr.arh. SZEKERES I.		SCARA	CONSERVARE SI REABILITARE CETATII POENARI ARGES com.AREFU, jud. ARGES	FAZA: DTAC/PT-DE
SEF PROIECT STRUCTURA	dr.ing. SZEKERES G.		1:10		
PROIECTAT	ing. SZEKERES G.		DATA		
REDACTAT	tehn. TAMAS		2022	CONSOLIDARE ZIDARIE DE CARAMIDA	PL.NR: Rs7