


ETAJ 3



LEGENDA

- PRIZA OXIGEN INCLUSA IN RAMPA
- PRIZA OXIGEN NOUA INCLUSA IN RAMPA
- Ri 1 - Robinet de izolare
- Ri 2 - Robinet de separatie
- T.a. - Tablou alarmare si vizualizare gaz medical (Oxigen)
- Teava Cu-Oxigen medical existenta
- Teava Cu-Oxigen medical proiectata

NOTA:

- Fitingurile si conductele de cupru vor fi curatate si degresate pentru a fi compatibile cu gazul medical (Oxigen medical) si vor fi ambalate astfel incat sa se evite contaminarea cu impuritati
- Executantul lucrarilor de instalatii gaze medicale va respecta cerintele urmatoarelor standarde si normative, impreuna cu cele specificate in Caietul de sarcini si Memoriul Tehnic:
 - -SR EN ISO 7396-1:2007- Sisteme de distributie pentru gaze medicale
 - HTM 02-01:2006- Memorandum Tehnic. Proiectarea, instalarea, validarea si verificarea instalatiilor de gaze medicale
 - Legea nr. 319:2006- Legea securitatii si sanatatii in munca
 - Legea nr. 307:2006- Legea privind apararea impotriva incendiilor



Proiectant de specialitate:				Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:	Nr proiect:
				Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	2/2022
				Amplasament: Com. Valea Iasului	
Specificatie	Nume	Semnat	Scara:	Titlu proiect:	Faza proiect:
Proiectat:	ing. Manea Marius		1:100	Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	PT
Desenat:	ing. Manea Marius		Data:	Titlu plansa:	Nr.plansa:
Verificat:	ing. Ionut Tatulici		MAR 2022	Instalatie gaze medicale (Oxigen) Etaj 3	IGM04