




SPECIFICATIE TEHNICA COMANDA -COMUNICATIE TABLOU ETAJ1-TR1 - TE-E1.1-G			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0-SD - Q30-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	28
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	3
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1



Proiectant de specialitate:  EDEN DESIGN S.C. EDEN DESIGN S.R.L., 303/203/1995, CUI R07116623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitesti, Jud. Arges Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro ; web: www.eden-design.ro				Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului		Nr proiect: 2/2022
Specificatie	Nume	Semnat	Scara:	Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului		Faza proiect: PT
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan			Titlu plansa:		Nr.plansa: IECT 77
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR 2022	SCHEMA ELECTRICA COMANDA TABLOU GENERATOR ETAJ3-TR1- TE-E3.1-G		
Verificat:	ing. Predescu Razvan	