


ETAJ 3



LEGENDA

- Cablu cu intirziere la propagarea flacarii fara halogeni, cu emisie redusa de fum si gaze corozive, culoare galben-verde, 1x25mmp, montat in pat de cabluri
- Cablu cu intirziere la propagarea flacarii fara halogeni, cu emisie redusa de fum si gaze corozive, culoare galben-verde, 1x16mmp, montat in pat de cabluri
- Cablu cu intirziere la propagarea flacarii fara halogeni, cu emisie redusa de fum si gaze corozive, culoare galben-verde, 1x6mmp, montat in tub protectie
- Conectori Cu - conectare 3 conductori pana in 25mmp
- Bara de echipotentializare - conectare 7 conductori pana in 25mmp, 1 platbanda 25 x 4mm
- Rampa medicala prevazuta cu prize de echipotentializare



Proiectant de specialitate:	EDEN DESIGN S.R.L. S.C. EDEN DESIGN S.R.L., SIREN: 402401995, CUI: 61161711662 Str. Doctorilor nr. 10, Municipiul Pitesti, Jud. Arges Tel: 0248 619 175, e-mail: info@eden-design.ro web: www.eden-design.ro	Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:	Spital de Pneumoftiziologie, Sf. Andrei-Valea lasului Amplasament: Com. Valea lasului	Nr proiect:	2/2022
Specificatie	Nume	Semnat	Scara:	Faza proiect:	
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan	<i>[Signature]</i>	1:100	PT	
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan	<i>[Signature]</i>	Data:	Titlu plansa:	
Verificat:	ing. Predescu Razvan	<i>[Signature]</i>	MAR 2022	PLAN INSTALATIE DE ECHIPOTENTIALIZARE ETAJ3	
				Nr.plansa:	IECT 26