



SPECIFICATIE TEHNICA COMANDA -COMUNICATIE TABLOU DEMISOL - TE-P2-G			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUZ
Q0-SD - Q23-SD	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator	Eaton sau similar	31
Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	1
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	4
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1



Proiectant de specialitate: **EDEN DESIGN**
S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623
Nr. Certificat: 01695 Nr. Certificat: 00755 Nr. Certificat:
ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001
Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Pitesti, Jud. Arges
Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:	Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Nr proiect:
	Amplasament: Com. Valea Iasului	2/2022
Titlu proiect:	Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Faza proiect:
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan	PT
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan	
Verificat:	ing. Predescu Razvan	
Scara:		
Data:	MAR 2022	Nr.plansa:
		iect 54
SCHEMA ELECTRICA COMANDA TABLOU PARTER TR2-GENERATOR -TE-P2-G		