


PARTER



LEGENDA





Cablu cu intriziere la propagarea flacarii fara halogeni, cu emisie redusa de fum si gaze corozive, culoare galben-verde, , 1x25mmp, montat in pat de cabluri

Cablu cu intriziere la propagarea flacarii fara halogeni, cu emisie redusa de fum si gaze corozive, culoare galben-verde, , 1x16mmp, montat in pat de cabluri

Conectori Cu - conectare 3 conductori pana in 25mmp

Bara de echipotentializare - conectare 7 conductori pana in 25mmp , 1 platbanda 25 x 4mm



| | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|--|
| Proiectant de specialitate:  EDEN DESIGN S.R.L. S.C. EDEN DESIGN S.R.L., 1072011905, CUI 807118621 Bd. Republicii nr. 50, Municipiul Iasi, Iasi, 66007 Tel/fax 0231 410 175, e-mail: office@eden-design.ro , web: www.eden-design.ro | | | | Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului | | Nr proiect: 2/2022 | |
| Specificatie | Nume | Semnat | Scara: | Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului | | Faza proiect: PT | |
| Proiectat: | ing. Nedelescu Razvan |  | 1:100 Data: MAR 2022 | Titlu plansa: PLAN INSTALATIE DE ECHIPOTENTIALIZARE PARTER | | Nr.plansa: IECT 23 | |
| Desenat: | ing. Nedelescu Razvan |  | | | | | |
| Verificat: | ing. Predescu Razvan |  | | | | | |