



SPECIFICATIE TEHNICA COMANDA -COMUNICATIE TABLOU DEMISOL - TE-DS			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0-SD - Q30-SD	Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	31
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	4
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1

Proiectant de specialitate: **EDEN DESIGN**    
 S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623
 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Pitesti, Jud. Arges
 Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	Nr project: 2/2022
Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Faza proiect: PT
Specificatie	Nume
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan
Verificat:	ing. Predescu Razvan
Scara:	
Data:	MAR 2022
Titlu planșa:	SCHEMA ELECTRICA COMANDA TABLOU ELECTRIC DEMISOL TE-DS
Nr.planșa:	IECT 36

