



SPECIFICATIE TEHNICA COMANDA -COMUNICATIE TABLOU TEG			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUCE
Q01-SD-SP	Contact auxiliar semnalizare pozitie/declansare interupator	Eaton sau similar	29
Q25-SD-SP			
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24 V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 6 intrari	Eaton sau similar	6
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q20	Interupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protecție la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1



Proiectant de specialitate:  **EDEN DESIGN** Nr.Certificat: 01936 Nr.Certificat: 00755 Nr.Certificat: ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001
S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623
Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitești, Jud. Argeș
Tel/fax: 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro

Specificatie	Nume	Semnat	Scara:
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		1:100
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR 2022
Verificat:	ing. Predescu Razvan		Nr.plansa: IECT 32



Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:
Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului
Amplasament: Com. Valea Iasului

Nr project:
2/2022

Titlu proiect:
Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului

Faza proiect:
PT

Titlu planșa:
SCHEMA ELECTRICA COMANDA TABLOU GENERAL TEG