



**SPECIFICATIE TEHNICA COMANDA - COMUNICATIE TABLOU ETAJ 3-TR 1 - TE-E.3.1**

NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUc
Q0-SD - Q30-SD	Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	54
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	7
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1



<b>Proiectant de specialitate:</b> <b>EDEN DESIGN</b> <small>Nr. Certificat: 01926 Nr. Certificat: 00756          ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 181          S.C. EDEN DESIGN S.R.L., 303/203/1995, CTI RO7116623          Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitesti, Jud. Arges          Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;</small>		<b>Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:</b> Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	<b>Nr proiect:</b> <b>2/2022</b>
<b>Specificatie</b> <b>Proiectat:</b> <b>Desenat:</b> <b>Verificat:</b>	<b>Nume</b> <b>ing. Nedelescu Razvan</b> <b>ing. Nedelescu Razvan</b> <b>ing. Predescu Razvan</b>	<b>Semnat</b>  <b>Scara:</b> <b>Data:</b> <b>MAR 2022</b>	<b>Faza proiect:</b> <b>PT</b> <b>Nr.plansa:</b> <b>IECT 75</b>
<b>Titlu proiect:</b> Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului		<b>Titlu plansa:</b> <b>SCHEMA ELECTRICA COMANDA TABLOU ETAJ3-TR1- TE-E3.1</b>	