



SPECIFICATIE TEHNICA COMANDA - COMUNICATIE TABLOU ETJ 1-TR2 - TE-E.2.1			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0-SD - Q30-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator	Eaton sau similar	46
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	7
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1

Proiectant de specialitate:

S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI R07116623
Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitesti, Jud. Arges
Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:

Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea lasului

Amplasament: Com. Valea lasului

Titlu proiect:

Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea lasului

Titlu plansa:

SCHEMA ELECTRICA COMANDA TABLOU ETAJ 1-TR2- --TE-E1.2

Nr proiect:

2/2022

Faza proiect:

PT

Nr.plansa:

IECT 62

Specificatie

Nume

Semnat

Scara:

Proiectat:

ing. Nedelescu Razvan

Data:
MAR 2022

Desenat:

ing. Nedelescu Razvan

Verificat:

ing. Predescu Razvan