



SPECIFICATIE TEHNICA COMANDA -COMUNICATIE TABLOU PARTER - TE-P2			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0-SD - Q45-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	46
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	6
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C.-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1



Proiectant de specialitate:	EDEN DESIGN S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitești, jud. Argeș Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;	Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea lasului Amplasament: Com. Valea lasului	Nr project: 2/2022
Titlu proiect:	Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea lasului		
Specificatie	Nume	Semnat	Scara:
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR 2022
Verificat:	ing. Predescu Razvan		Nr.plansa: IECT 51
Titlu plana: SCHEMA ELECTRICA COMANDA TABLOU PARTER TR2--TE-P2			