



SPECIFICATIE TEHNICA COMANDA-COMUNICATIE TABLOU ET AJ2 - TE-E.2.1			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUCK
Q0-SD - Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	54
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8IIR	Eaton sau similar	7
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1



Proiectant de specialitate:	EDEN DESIGN S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623 Nr. Certificat: 01936 Nr. Certificat: 00755 Nr. Certificat: ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitești, Județ Argeș Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;			Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	Nr project: 2/2022
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan			Scara:	Faza proiect: PT
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan			Data: MAR 2022	Nr.plansa: IECT 66-2
Verificat:	ing. Predescu Razvan			SCHEMA ELECTRICA comanda TABLOU ET AJ 2-TR1- TE-E2.1	