


SPECIFICATIE TEHNICA COMANDA -COMUNICATIE TABLOU DEMISOL - TE-B			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0-SD - Q30-SD Q0-SP	Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator	Eaton sau similar	31
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8intri	Eaton sau similar	4
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1



Proiectant de specialitate:	EDEN DESIGN ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 Nr. Certificat: 01936 Nr. Certificat: 00755 Nr. Certificat: 00755 S.C. EDEN DESIGN S.R.L., 403/203/1995, CUI RO7116623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Piteşti, Jud. Argeş Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro ; web: www.eden-design.ro			Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	Nr proiect: 2/2022
Titlu proiect:	Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului			Faza proiect: PT	
Specificatie	Nume	Semnat	Scara:		
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR 2022		
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan				
Verificat:	ing. Predescu Razvan				
Titlu planșă: SCHEMA ELECTRICA COMANDA TABLOU ELECTRIC BUCATRIE TE-B			Nr.plansa: IECT 39		