

Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti tari



Devizul: Montaj instalatii electrice de distributie

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup electrogen trifazat insonorizat de exterior cu grup AAR-P=650 kVA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Putere maxima LTP (LIMITED TIME RUNNING POWER - ISO 85281): 650 KVA/ 520KW</p> <p>Putere continua PRP (PRIME POWER - ISO 85282) 585 KVA/ 468KW</p> <p>Curent (A)848 A</p> <p>Tensiune/frecventa 400V / 50Hz</p> <p>Prevazuta cu carcasa insonorizata</p> <p>Tablou electric automatizare AAR - 1 buc</p> <p>Dimensiuni (lungime x latime x inaltime) (mm): 4000 x 1450 x 2270</p> <p>Nivel zgomot (la distanta de 7m) 72dB</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>- Conform legii 10/1995</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>In concordanță cu standardele :</p> <p>SR EN 62271-1 :2018 - Aparataj de inalta tensiune. Partea 1 : Specificatii comune pentru aparataj de curent alternativ</p> <p>SR EN 60271-102 : 2003/AC[2005]:2014- Aparataj de inalta tensiune.Parta 102 :Separatoare si separatoare de legare la pamant de inalta tensiune si de curent alternativ</p> <p>SR EN 60271-200 : 2012/AC :2015- Aparataj de inalta tensiune. Partea 200 : Aparataj in carcasa metalica pentru curent alternativ cu tensiune nominala peste 1 kV si mai mici sau pana la 52 kV inclusiv</p> <p>SR EN 60282-1 :2010/A1 :2015 - Sigurante fuzibile de inalta tensiune.Parta 1 : Sigurante fuzibile limitatoare de curent</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none">• 60 luni de la punerea in functiune ;		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none">• Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnica;• Conditii de intretinere metenanta conform prescriptiei tehnice producator/furnizor;• Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune;• Se asigura gratuit asistenta tehnica pentru instalarea de catre Beneficiar in bune conditii si conform specificatiilor producatorului		

REF. NR: 2642/15.06.2022



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului


Obiectul: Instalatii curenti tari

Devizul: Montaj instalatii electrice de distributie

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: UPS 40 KVA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Putere 40 KVA/ 36 KW Functionare dubla conversie Eficienta>96% Tensiune/freventa: 400V / 50Hz Durata functionare la intreruperea tensiunii: 10 min / la 100% incarcare		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante conform standarde relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului


Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de voce - date

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rack 12U (Rack - 1buc; PDU - 1buc; Ventilatoare - 1 buc; montanti verticali - 1set; Patch Panel - cat6-24 port -1U - 1buc , Patch Panel FO - 1buc, , switch 24 porturi cu FO si POE - 1buc)

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>Rack 12U (Rack - 1buc; PDU - 1buc; Ventilatoare - 1 buc; montanti verticali - 1set; Patch Panel - cat6-24 port -1U - 1buc , Patch Panel FO - 1buc, , switch 24 porturi cu FO si POE - 1buc)</p> <p>Caracteristici rack 19 inch, 600 x 600 mm, montare perete: 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">• Usa din sticla fumurie cu rama metalica securizata• Panouri laterale detasabile securizate• Acces cabluri• Demontat• Capacitate incarcare: 100 kg• Ventilator <p>Caracteristici PDU : 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">- Curent 16 A, tensiune 230- 250 V- Cablu tip H05VV-F 3 x 1,5 mm²- Nr prize : 9 x DIN49440 (schucko) 16 A, 250 V- Comutator ON/OFF- Dimensiuni : 1U, 19", anodized aluminum <p>Caracteristici Patch panel -cat 6: 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">- Nr porturi RJ 45-cat 6 : 24 buc- Dimensiuni : 1U, 19" <p>Caracteristici Patch panel -FO :1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">- Nr porturi fibra optica : 24 buc- Dimensiuni : 1U, 19" <p>Caracteristici Switch 24 porturi cu FO si POE: 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">-Switch cu management, 24 porturi RJ45 (Date/PoE) de 10/100Mbps + 2 porturi RJ45 (Date) de 10/100/1000Mbps + 2 sloturi SFP (Date) de 100/1000Mbps		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului


Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de voce - date

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rack 12U (Rack - 1buc; PDU - 1buc; Ventilatoare - 1 buc; montanti verticali - 1set; Patch Panel - cat6-24 port -1U - 2buc Patch Panel FO - 1buc, switch 24 porturi cu FO - 1buc , switch 24 porturi cu FO si POE -1buc)

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>Rack 12U (Rack - 1buc; PDU - 1buc; Ventilatoare - 1 buc; montanti verticali - 1set; Patch Panel - cat6-24 port -1U - 2buc Patch Panel FO - 1buc, switch 24 porturi cu FO - 1buc , switch 24 porturi cu FO si POE -1buc)</p> <p>Caracteristici rack 19 inch, 600 x 600 mm, montare perete: 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">• Usa din sticla fumurie cu rama metalica securizata• Panouri laterale detasabile securizate• Acces cabluri• Demontat• Capacitate incarcare: 100 kg• Ventilator <p>Caracteristici PDU : 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">- Curent 16 A, tensiune 230- 250 V- Cablu tip H05VV-F 3 x 1,5 mm²- Nr prize : 9 x DIN49440 (schucko) 16 A, 250 V- Comutator ON/OFF- Dimensiuni : 1U, 19", anodized aluminum <p>Caracteristici Patch panel -cat 6: 2 buc</p> <ul style="list-style-type: none">- Nr porturi RJ 45-cat 6 : 24 buc- Dimensiuni : 1U, 19" <p>Caracteristici Patch panel -FO :1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">- Nr porturi fibra optica : 24 buc- Dimensiuni : 1U, 19" <p>Caracteristici Switch 24 porturi cu FO: 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">-Switch 24 porturi RJ45 (Date) de 10/100Mbps + 2 porturi RJ45 (Date) de 10/100/1000Mbps + 2 sloturi SFP (Date) de 100/1000Mbps <p>Caracteristici Switch 24 porturi cu FO si POE: 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">-Switch cu management, 24 porturi RJ45 (Date/PoE) de 10/100Mbps + 2 porturi RJ45 (Date) de 10/100/1000Mbps + 2 sloturi SFP (Date) de 100/1000Mbps		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de voce - date

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rack 12U (Rack - 1buc; PDU - 1buc; Ventilatoare - 1 buc; montanti verticali - 1set; Patch Panel - cat6-24 port -1U - 3buc Patch Panel FO - 1buc, switch 24 porturi cu FO - 2buc , switch 24 porturi cu FO si POE - 1buc)

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>Rack 12U (Rack - 1buc; PDU - 1buc; Ventilatoare - 1 buc; montanti verticali - 1set; Patch Panel - cat6-24 port -1U - 3buc Patch Panel FO - 1buc, switch 24 porturi cu FO - 2buc , switch 24 porturi cu FO si POE - 1buc)</p> <p>Caracteristici rack 19 inch, 600 x 600 mm, montare perete: 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">• Usa din sticla fumurie cu rama metalica securizata• Panouri laterale detasabile securizate• Acces cabluri• Demontat• Capacitate incarcare: 100 kg• Ventilator <p>Caracteristici PDU : 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">- Curent 16 A, tensiune 230- 250 V- Cablu tip H05VV-F 3 x 1,5 mm²- Nr prize : 9 x DIN49440 (schucko) 16 A, 250 V- Comutator ON/OFF- Dimensiuni : 1U, 19", anodized aluminum <p>Caracteristici Patch panel -cat 6: 3 buc</p> <ul style="list-style-type: none">- Nr porturi RJ 45-cat 6 : 24 buc- Dimensiuni : 1U, 19" <p>Caracteristici Patch panel -FO :1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">- Nr porturi fibra optica : 24 buc- Dimensiuni : 1U, 19" <p>Caracteristici Switch 24 porturi cu FO: 2 buc</p> <ul style="list-style-type: none">-Switch 24 porturi RJ45 (Date) de 10/100Mbps + 2 porturi RJ45 (Date) de 10/100/1000Mbps + 2 sloturi SFP (Date) de 100/1000Mbps <p>Caracteristici Switch 24 porturi cu FO si POE: 1 buc</p> <ul style="list-style-type: none">-Switch cu management, 24 porturi RJ45 (Date/PoE) de 10/100Mbps + 2 porturi RJ45 (Date) de 10/100/1000Mbps + 2 sloturi SFP (Date) de 100/1000Mbps	REF.NR:2642/15.06.2022 	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii


Devizul: Montaj utilaje sistem de voce - date

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Server Desktop+ 4 monitoare

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Server Desktop+ 4 monitoare</p> <p>Caracteristici Sistem Workstation : 1 buc</p> <p>Tip sistem : Desktop PC</p> <p>Sistem de operare : windows</p> <p>Tip processor : i7</p> <p>Sloturi onboard : 1 x PCIe x16, 4 x M.2, 1 x PCIe x4, 3 x SATA</p> <p>Porturi Back panel : 1 x RJ-45,b2 x PS/2, 2 x Audio Jacks, 2 x USB 2.01 x USB 3.2 Gen 2 , 3 x USB 3.2 Gen 1. 1 x VGA. 1 x HDMI</p> <p>Retea : 10/100/1000</p> <p>Tip memorie :16 GB - DDR4</p> <p>Tip stocare : HDD + SSD</p> <p>Capacitate HDD/SSHD : 2 TB</p> <p>Tip placa video : integrata</p> <p>Unitate optica : DVD RW</p> <p>Caracteristici monitoare: 4 buc</p> <p>Diagonala : 21.5 inch</p> <p>Tip rezolutie : Full HD</p> <p>Porturi video : 1 x VGA. 1 x HDMI</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

REF.NR:2642/13.06.21



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului


Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de tv

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Amplificator cablu TV

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Caracteristici</p> <p>Amplificator de semnal TV cu 8 iesiri</p> <p>Acest dispozitiv poate reduce sau elimina in totalitate o imagine neclara sau blocata, imbunatatesta imaginea si calitatea audio cand semnalul este slab si creste viteza de transmisie.</p> <p>Detalii Tehnice</p> <ul style="list-style-type: none">• Este prevazut cu un control reglabil pentru a seta puterea de iesire dorita.• Nr. iesiri : 8		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului


Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de tv

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Splitter semnal TV cu 1IN/8OUT

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Splitter semnal TV cu 1IN/ 8 OUT Caracteristici -Frecventa - 5-2400 MHz -Mufa - Tip F mama -1 intrare - 8 iesiri		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spitale Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabi

Devizul: Montaj utilaje sisteme de tvc

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video fixa cu IP pentru exterior 4 MP,IR, bullet

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Camera video fixa cu IP pentru exterior 4 MP,IR, bullet</p> <p>Tip produs BULLET</p> <p>Tip lentila Fixa</p> <p>VIDEO</p> <p>Rezolutie 4MP</p> <p>Tip senzor 1/3" PS CMOS</p> <p>Illuminare minima color si alb/negru Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on</p> <p>LENTILA</p> <p>Aperitura F1.6</p> <p>Tip montura M12</p> <p>Distanta focala 2.8mm</p> <p>Unghi de vizualizare orizontal 103°, vertical 55°, diagonal 122°</p> <p>Rotire orizontala (PAN) 0° - 360°</p> <p>Rotire verticala (TILT) 0° - 90°</p> <p>OPERATIONAL</p> <p>Distanta IR 60m</p> <p>Day & Night Filtru ICR</p> <p>Compensare lumina BLC HLC 3D DNR ROI</p> <p>Compensare dinamica lumina WDR (120dB)</p> <p>Reducere de zgomot 3D DNR</p> <p>Viteza obturator electronic 1/3s - 1/100,000s (Slow Shutter)</p> <p>ANALIZA VIDEO INTELIGENTA</p> <p>Funcții analiza video inteligenta Detectie faciala, trecere bariera virtuala, intrus, miscare (oameni si vehicule), sabotaj, exceptie INTERFETE</p> <p>Tip card memorie Micro SD SDHC SDXC (256GB)</p> <p>Ethernet 1 RJ45 10Mbit/s self-adaptive Ethernet port</p> <p>RETEA</p> <p>Acces simultan maxim 6 canale simultane, 32 utilizatori pe trei niveluri (Administrator, Operator, User)</p> <p>Capacitate streaming Streaming triplu</p> <p>Interfata programare aplicatie Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK</p> <p>Limba pagina web 33 limbi</p> <p>Metoda control bitrate CBR/VBR</p> <p>CONDITII DE MEDIU</p> <p>Temperatura / umiditate functionare -30°C - +60°C <95% RH</p> <p>Grad protectie IP67</p> <p>SPECIFICATII ELECTRICE</p> <p>Alimentare VDC 12 Da</p> <p>Alimentare PoE Da</p>	<p>REF. NR: 2642/15.06.2022</p> <p>NEMES GH. DUMITRU, IOAN</p> <p>ROMANIA MDLPA NR. 08164 Ie A:B:C:D:E:F</p> <p>INGINER VERIFICATOR PROIECTE</p>	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare	<p>OPRESCU M. DRAGOS STEFAN</p> <p>ROMANIA MDLPA NR. 10910 Ie, I</p> <p>INGINER DIPLOMAT - VERIFICATOR DE PROIECTE</p> <p>A, B, C, D, E, F</p>	
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	<p>ONUTU L. LOHENGRIN</p> <p>ROMANIA MDLPA NR. 10345 Ie, I</p> <p>INGINER VERIFICATOR PROIECTE</p>	
4	Conditii de garantie si postgarantie		
5	24 LUNI		
	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spitale Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de tvc

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video dome pentru interior /exterior -2MP

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Camera video DOME pentru interior/exterior 2 MP</p> <p>Tip produs Dome</p> <p>Tip lentila Fixa</p> <p>VIDEO</p> <p>Rezolutie 2MP</p> <p>Tip senzor 1/2.8" CMOS</p> <p>Illuminare minima color si albinegru Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on</p> <p>SNR (Raport semnal/zgomot) > 52dB</p> <p>LENTILA</p> <p>Zoom optic 20x</p> <p>Unghi de vizualizare ultra wide de 114 grade</p> <p>Rotire orizontala (PAN).</p> <p>OPERATIONAL</p> <p>Distanta IR 30 m</p> <p>ANALIZA VIDEO INTELIGENTA</p> <p>Functii analiza video inteligenta detectie avansata persoane + detectie perimetrala. Camera este capabila sa faca diferenta dintre persoane si alte corperi sau obiecte.</p> <p>INTERFETE</p> <p>Alarma 1 intrarel 1 iesire</p> <p>Audio 1 intrarel 1 iesire</p> <p>Ethernet RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet port</p> <p>RETEA</p> <p>Interfata programare aplicatie NVR compatibil ONVIF</p> <p>CONDITII DE MEDIU</p> <p>Temperatura / umiditate functionare -30°C - +65°C / 90% RH</p> <p>Grad protectie IP66</p> <p>SPECIFICATII ELECTRICE</p> <p>Alimentare VDC 12 Da</p> <p>Alimentare PoE Da</p>	<p>REF.NR:2642/15.06.2022</p> <p>NEMES GH. DUMITRU - IOAN</p> <p>ROMANIA MDLPA</p> <p>NR.08164</p> <p>Ie</p> <p>A:B;C;D;E;F</p> <p>INGINER</p> <p>VERIFICATOR PROIECTE</p> <p>DRAGOS-STEFAN</p> <p>ROMANIA MDLPA</p> <p>NR. 10910</p> <p>Ie, 1</p> <p>INGINER DIPLOMAT VERIFICATOR DE PROIECTE</p> <p>A,B,C,D,E,F</p> <p>ONUTU L. LOHENGREN</p> <p>ROMANIA MDLPA</p> <p>NR. 10345</p> <p>Ie, 1</p> <p>INGINER</p> <p>VERIFICATOR PROIECTE</p> <p>SOCIETATEA COMERCIALA EDEN DESIGN S.R.L.</p> <p>ARGEZ</p>	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii



Devizul: Montaj utilaje sistem de tvcii

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Network Video Recorder 64 canale

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Network Video Recorder -64 canale Specificatii Caracteristici generale Numar canale video 64 Cadre pe secunda 800 Intrari audio 1 Iesire audio 1 Altele : Temperatura: -10°C-+55°C Umiditate: 10%-90% Decodare:4-ch @ 4K sau 16-ch @ 1080p Capacitate stocare: 8 HDD Port SATAI6TB; RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 Compresie: H.265+ Porturi: 1 X USB 3.0 2 x HDMI 2 x USB 2.0 1 x e-SATA 2 x VGA 2 RJ45 10M1100M11000M Ethernet 1 RS-485; 1 RS-232 Rezolutie inregistrare 12 MP Rezolutie redare 12 MP Vizualizare pe mobil DA		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

REF.NR:2642/15.06.2022



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de tvci

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Switch 24 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Switch 24 porturi Switch cu management, 24 porturi RJ45 (DatePoE) de 10/100Mbps + 2 porturi RJ45 (Date) de 10/100/1000Mbps + 2 sloturi SFP (Date) de 100/1000Mbps, transmisie pana la 250m, standarde PoE IEEE 802.3at si IEEE 802.3af, protectie impotriva scurtcircuitarii, supraincarcarii, descarcari electrice pana la 6KV etc., dimensiuni 440 x 284 x 44 mm, alimentare 100-240VAC, 50Hz. PERFORMANTA Management Da Porturi 10/100Mbps 26 (24 PoE) Porturi 1000Mbps 2		 
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de tvci

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Switch 16 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Switch 16 porturi Switch cu management, 16 porturi RJ45 (DatePoE) de 10/100Mbps + 2 porturi RJ45 (Date) de 10/100/1000Mbps + 2 sloturi SFP (Date) de 100/1000Mbps, transmisie pana la 250m, standarde PoE IEEE 802.3at si IEEE 802.3af, protectie impotriva scurtcircuitarii, supraincarcarii, descarcari electrice pana la 6KV etc., dimensiuni 440 x 284 x 44 mm, alimentare 100-240VAC,50Hz. PERFORMANTA Management Da Porturi 10/100Mbps16 (16PoE) Porturi 1000Mbps2		REF.NR:2642/15.06.2022 
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de tvcii

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: HDD 8TB

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator A,B;C,D,E,F INGENIER VERIFICATOR PROIECT
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Hard HDD 8TB Caracteristici generale Capacitate 8 TB Viteza de rotatie 7200 rpm Buffer 256 MB Interfata SATA III Dimensiuni (W x D x H) 101.8 x 146.9 x 26 mm Greutate 780 g Format 3.5 inch		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii


Devizul: Montaj utilaje sistem de control acces

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cititoare de proximitate



Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali Caracteristici generale</p> <p>Interfata Wiegand 26 pentru conectare la centrala de control acces</p> <ul style="list-style-type: none">• Timp de citire carduri < 300ms• Led bi-color, buzzer• Buzzer• Rezistent la apa (IP65) <p>Specificatii tehnice</p> <ul style="list-style-type: none">• Tensiune de alimentare: 6 - 14Vcc• Consum in repaus: :: 70 mA• Tip card RFID: EM (125 kHz)• Distanță de citire card: < 10 cm• Timp de citire: > 300 ms• Wiegand: 26 bits• Carcasa: ABS• Temperatura de funcț.: -20°C - +65°C• Umiditate: 10%-90%, fără condensare• Grad de protecție: IP65• Aplicabilitate: Interior/Exterior• Dimensiuni: 77(L)x43(l)x15(A) mm• Masa netă: 0.12kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului


Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de control acces

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: yala electromagnetică

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Prodactor A,B;C;D;E;F VERIFICATOR PROIECTE INGINER
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Caracteristici generale Forță de retenere: 330 Kg-f • Testată la 300000 de deschideri • Dimensiuni reduse • Reversibilă • Limba ajustabilă • Simetrică Specificatii tehnice Ajustare dispozitiv de blocare: 2mm • Tensiune de alimentare 12 Vcc, 260mA • Dimensiuni: 67(L) x 28(H) x 20.5(W) mm • Temperatura de funcționare: -15°C - +40°C		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului


Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de control acces

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Contact magnetic

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	* Producator NEMES GH. DUMITRU-IOAN ROMANIA MDLPA A:B,C,D,E,F INGINER PROIECT VERIFICATOR PROIECT Nr. 08164 Ie
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali CONTACT MAGNETIC CARACTERISTICI • Montare aplicata • Conectarea firelor cu surub • Punct de conectare fire protejat • Material: ABS alb/maro/ negru SPECIFICATII • Interspatiu: 20±5mm • Dimensiuni: 64x19x13mm • Tensiune: 30Vcc/0.5A		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spitale Sf Andrei-Valea Iasului


Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de control acces

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Buton urgență

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator Ie, G31 A;B;C;D;E;F VERIFICATOR PROIECTE
0	1	2	
1	Parametrii tehnici si functionali Caracteristici • Contacte: NC, NO, COM • Material: Plastic • Armare: Cu cheie Specificatii • Tensiune maxima relee: 30V/2A • Testat: 100000 de deschideri • Grad protectie: IP24D • Culoare: Verde(A), Rosu(C), Albastru(E), Portocaliu (O) • Instalare: Aplicata • Temperatura de functionare: -30°C - +70°C • Dimensiuni: 87.5(L)x87.5(l)x56.5(H) mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii


Devizul: Montaj utilaje sistem de control acces

REF. NR: 2642/15.06.2022

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Buton cerere iesire

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator Ie A:B;C:D;E;F VERIFICATOR PROIECTE INGINER
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Caracteristici Buton cu montare aplicata, carcasa confectionata din aliaj de zinc si buton confectionat din aluminiu, cu contact NO-COM-NC. Specificatii Montare: Aplicata ..Actionare: Prin apasare ..iesire contact: NO-COM-NC ..Tensiune/ curent maxim: 30Vca/1A ..Material carcasa: Aliaj de zinc ..Material buton: Aluminiu ..Dimensiuni: 90(H) x 35(I) x 29(A)mm ..Masa bruta: 0.17kg ..Temperatura: -10°C-+55°C ..Umiditate: 0-95% ..Aplicabilitate: Interior		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie 24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spitale Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii


Devizul: Montaj utilaje sistem de control acces

REF.NR:2642/15.06.2022

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala control acces 1 usa


Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Produsator NR. 08164 Ie A.B.C.D.E.F VERIFICATOR PROIECTE
0	1	2	
1	Parametri tehnici si functionali Specificatii Numar usi controlate : 1 Numar cititoare suportate : 2 Numar de intrari : 2 (buton iesire, status usa) Numar de iesiri : 2 (1 releu pentru yala, 1 releu pentru iesire AUX) Capacitate carduri : 30.000 Capacitate evenimente : 100.000 Comunicatie : TCP/IP, RS485 Montare : Aplicata Sursa : 12-14.1Vcc / 5A, backup Carcasa : Cabinet multifunctional pentru centrale de control acces		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spitale Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii


Devizul: Montaj utilaje sistem de control acces



Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala control acces 2 usi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator VERIFICATOR PROIECTE INGINER A.B;C;D;E;F
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Specificatii Numar usi controlate : 2 Numar cititoare suportate : 4 Numar de intrari : 6 (2 buton iesire, 2 status usa, 2 AUX) Numar de iesiri : 4 (2 relee pentru yala, 2 relee pentru iesire AUX) Capacitate carduri : 30.000 Capacitate evenimente : 100.000 Comunicatie : TCP/IP, RS485 Montare : Aplicata Sursa : 12-14.1Vcc / 5A, backup Carcasa : Cabinet multifunctional pentru centrale de control acces		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii curenti slabii

Devizul: Montaj utilaje sistem de apel medical

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: SISTEM APEL SORA MEDICALA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta proponerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Prodicator VERIFICATOR PROIECTE
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>1.Butoane apelare</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Buton pentru initierea apelurilor ce se conecteaza la IO-bus, are led de veghe si de confirmare si placa de circuite imprimate cu protectie la umiditate. Pentru anularea apelurilor este ncesar un buton verde (folosit si pentru activarea indicatorului de prezenta).</p> <p>- Destinat pentru montarea in incaperi cu umiditate.</p> <p>- Tastatura care inhiba cresterea microbilor, avand urmatoarele butoane:</p> <p>- Buton apelare (rosu) cu led de veghe si de Confirmare</p> <p>2.Module de comunicatie pt montaj in salon:</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Terminal cu semnalizare acustica si optica a apelurilor redirectionate, ecran, butoane pentru activarea indicatorilor de prezenta si butoane pentru comunicare vocala.</p> <p>- Redirectionarea apelurilor pentru indicatorii de prezenta activati</p> <p>- Preluare apeluri in caz de redirectionare activa</p> <p>- Activare mementouri (cu sau fara temporizator)</p> <p>- Difuzor si microfon integrate</p> <p>- Interfata pentru difuzor extern</p> <p>- Ecran LCD cu iluminare de fundal</p> <p>- Tastatura care inhiba cresterea microbilor, avand urmatoarele butoane:</p> <p>- Butoane pentru preluare apeluri (verde, galben)cu led de stare</p> <p>- Buton apelare (rosu) cu led de veghe si deconfirmare</p> <p>- Buton apel medic (albastru) cu led de confirmare</p> <p>- Buton preluare apeluri (gri) cu led de stare</p> <p>- Trei butoane functionale</p> <p>3.Butoane de mana pt actionare de catre pacienti din pat:</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Terminal de pat pentru apelarea personalului medical, compatibil cu sistemul de apel sora medical</p> <p>Dispozitivul este operat cu ajutorul unei tastaturi, iar butonul de apelare dispune de un led de veghe si led de confirmare .</p> <p>4. Lampi semnalizare</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Semnalizarea apelului pentru semnalizarea optica a apelurilor, prezintelor si moduri de memento. Cinci campuri de indicatie pentru indicatie cu coduri de culoare in conformitate cu VDE 0834. Poate fi folosit ca camera, grup, grup de ingrijire si directie</p> <p>lampa. Potrivit pentru montare pe perete.</p> <p>Lampa se monteaza in fata saloanelor cu optiune de prezenta sau de apel.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lumina alba discreta in modul inactiv• Culori stralucitoare, atragatoare cand sunt active• Capac de difuzie a luminii pentru semnale luminoase		<p>REF. NR. 2642/10</p> <p>NEMES GH. DUMITRU-IOAN</p> <p>ROMANIA MDLPA NR. 08164 Ie A.B.C.D.E.F</p> <p>OPRESCU M. DRAGOS-STEFAN ROMANIA MDLPA NR. 10910 Ie, 1 INGINER DIPLOMAT VERIFICATOR DE PROIECTE A.B.C.D.E.F</p> <p>ONUTU L. LOHENGRIN ROMANIA MDLPA NR. 10345 Ie, 1 INGINER VERIFICATOR PROIECTE</p> <p>SOCIETATEA COMERCIALA EDEN DESIGN S.R.L.</p>

uniforme

- Cinci campuri de indicare cu LED-uri in culorile alb, rosu, albastru, galben, verde cu trei LED-uri de culoare fiecare . Compatibil cu sistem de apel sora medicala.

5. Butoane de apel cu snur

Caracteristici:

Boton ce se conecteaza pe IO-bus, cu element declansator pe \$nur pentru initierea apelurilor de catre persoane cu mobilitate redusa. Butonul are led de veghe și de confirmare, iar placa de circuite imprimante dispune de protectie la umiditate.

- Destinat pentru montarea in incaperi cu umiditate.
- led de veghe si de confirmare integrat
- Actionarea \$nurului are același efect ca și apasarea unui buton rosu de apelare.
- Snurul, de aprox. 2 metri, poate fi schimbat ușor datorita prinderii in carabina.
- Maneta roșie de tragere, cu simbol asistenta

6. Module de apel prevazut cu conectori

Caracteristici:

Modul de conexiuni cu priza pentru instalare in rampa medicala.

- Monitorizare automata a conexiunilor pentru prize cu generare automata a unui apel in cazul deconectarii (apel deconectare).

7. Butoane de apelare

salon Caracteristici:

Modul cu buton de apelare, buton pentru activare și dezactivare indicator verde prezenta, care se conecteaza la IO-bus. Dispune de leduri de veghe, de confirmare și pentru semnalizarea starii.

- Tastatura care inhiba creșterea microbilor, avand urmatoarele butoane:
- Buton preluare apeluri (verde) cu led de stare
- Buton apelare (rosu) cu led de veghe și de confirmare

8. SISTEM SWITCH SWi19

Caracteristici:

Interfata cu Centrul de Management și comutatoare suplimentare de sistem și perifericele lor conectate. Conectarea a pana la opt componente periferice IP în 2 bucle de magistrala IO pentru a conecta max. 126 componente fiecare Optimizat pentru sisteme de apeluri cu streaming TV

9. Sursa CC- 230Vca/24Vcc

- Tensiune intrare : 230 Vca(100- 240V)
- Tensiune iesire : 24 V cc

- Tensiune ajustare: 24- 28 Vcc

- Curent intrare : 10A

10. Terminal camera asistente

Unitate de raspuns pentru personal cu comunicare centralizata și terminal de informatii al unei sectii.

Apelurile telefonice sunt posibile prin intermediul integratului dispozitivul hands-free sau receptor

- Redirectionare apel pentru prezente setate
- Raspunsul in cazul redirectionarii active a apelurilor
- Anunturi
- Difuzor integrat și microfon pentru vorbire conexiune
- Doua pozitii de baza ale dispozitivului pentru reglarea inclinarii in unghi
- Functia de telefon





	<ul style="list-style-type: none"> - prezentare generala a tuturor evenimentelor din sectie, inclusiv: - Apeluri - Moduri de memento - Prezente - Defecte - Interconexiuni <p>-Ecran tactil de 7 inch care permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setare prezente (verde, galben, albastru) - Apeluri de declansare (apel de urgență, apel la medic, înima alarmă etc.) - Controlare interconexiuni între sectii - Controlul centralizării sectoilor - Setare priorității de apel pentru paturi individuale (prioritizarea patului) 	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare	
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI	
5	Alte conditii cu caracter tehnic	



Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rampa distributie fluide medicale pentru un post spitalizare

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Rampa orizontala pentru 1post, cu fixare pe perete pentru distributia gazelor medicale si a circuitelor electrice</p> <p>Lungimea rampei: max.1.000mm</p> <p>Rampa va avea urmatoarea configuratie:</p> <p>1 unitate terminala pentru Oxigen - standard DIN13260-2</p> <p>4 prize electrice standard german 230V/16A+PE pe doua circuite (2 prize de culoare alba pe un circuit , 2 prize de culoare verde pe al doilea circuit)</p> <p>Prizele electrice si cele de gaze medicale sa fie pozitionate in compartimente separate</p> <p>2 prize echipotential 63 A</p> <p>1 sursa de lumina directa de 18 W sau echivalent LED.</p> <p>1 sursa de lumina indirecta de 2 x 18 W sau echivalent LED.</p> <p>1 sursa lumina veghe LED minim 1W</p> <p>2 comutatoare duble pentru actionarea lumenilor, pozitionate pe rampa</p> <p>1 priza voce date RJ45 minim cat.5e</p> <p>1 rezervare pentru 1buton apel sora</p> <p>O bara eurorail pentru accesori, de lungime egala cu cea a rampei</p> <p>1 Oxigenator pentru adulti alcatauit din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Debitmetru vertical cu bila -Umidificator autoclavabil 		<p>REF.NR:2642/15.06.2022</p>  <p>* NEMES GH. DUMITRU - IOAN *</p> <p>ROMANIA MDLPA</p> <p>NR.08164 le</p> <p>A;B;C;D;E;F</p> <p>INGINEER PROIECTU VERIFICATOR</p>
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Rampa va fi livrata cu circuitele electrice si de gaze medicale pre-montate si pretubate</p> <p>Suprafata superioara inclinata pentru evitarea depunerii prafului si evitarea utilizarii acestia ca polita.</p> <p>Compartimentul pentru gaze medicale separat de cel electric, si pozitionat in partea inferioara a rampei</p> <p>Carcasa din aliaj de aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic, vopsea rezistenta la dezinfecanti</p> <p>Capace frontale din aliaj de aluminiu usor detasabile pentru acces usor in interior.</p> <p>Toate capacele de aluminiu detasabile vor fi legate la impamantare conform EN ISO 60601:2007</p> <p>Componente electrice modulare montate in doze individuale fixate in profilul de baza, conform EN ISO 60601:2007.</p> <p>Prizele electrice nu vor fi fixate pe capacul de aluminiu detasabil</p> <p>Fiecare priza electrica va avea indicator luminos pentru prezenta tensiune</p> <p>Tevile pentru conectarea la instalatia de gaze identificate prin etichetare cu simbolul gazului respectiv</p> <p>Tevile protejate impotriva patrunderii prafului cu dopuri din plastic</p> <p>Bara eurorail va fi marcata cu eticheta care sa indice incarcarea maxima suportata</p> <p>Bara eurorail se fixeaza pe perete pentru a oferi o stabilitate mai mare.</p> <p>Partea frontală a barei de accesori trebuie sa fie lina, fara intreruperi, fara gauri si usor de curatat</p> <p>Debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglarii debitului administrativ intre 0 si 15 litri/min</p> <p>Scala extinsa in domeniul 0 ; 5 litri, pentru distributie dozata de precizie oxigen in acest domeniu, pentru utilizare si in pediatrie.</p>	 <p>OPRESCU M. DRAGOȘ-STEFAN</p> <p>ROMÂNIA MDLPA</p> <p>NR. 10910 le, 1</p> <p>INGINER DIPLOMAT VERIFICATOR DE PROIECTE</p> <p>A;B;C;D;E;F</p>	 <p>ONUTU L. LOHENGREN</p> <p>ROMÂNIA MDLPA</p> <p>NR. 10345 le, 1</p> <p>INGINER PROIECTU VERIFICATOR</p>

	<p>Prevazut cu conector standard DIN pentru oxigen Sa aiba corpul din alama cromata care ofera o mare fiabilitate si o intretinere mai usoara Sa aiba robinet de reglare debit Presiunea de lucru 0,5 bar Umidificator oxigen volum 200,300ml cu capac din plastic Dotat cu distribuitor de oxigen in apa distilata din interiorul vasului Vas din material autoclavabil rezistent la soc si temperaturi ridicate Vas prevazut cu gradatii de minim si maxim Autoclavabil la 134°C</p>	
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Rampa va fi fabricata conform standardelor SR EN ISO 11197,EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60598, EN 60695, EN 60529, EN 62262. Toate prizele de gaze vor fi standard DIN si vor fi fabricate si marcate distinct conform EN ISO 9170, EN ISO 980 Tevile pentru gaze medicale fabricate din cupru medical, conform standardului SR EN 13348 Bara eurorail pentru accesoriu fabricata conform standardului SR EN ISO 19054, din otel inoxidabil cu sectiunea de 25 x 10 mm/ 30x10mm Oxigenator fabricat conform EN ISO 15002:2008 Declaratie de conformitate CE conform Directivei dispozitivelor medicale 93/42 CEE pentru echipamente Certificat de marcat CE conform Directivei dispozitivelor medicale 93/42 CEE Certificat EN ISO 13485 pentru producator. Se anexeaza copii dupa documentele care atesta certificările solicitate</p>	
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Service in garantie Durata: minim 2 ani Service in postgarantie Durata: minimum 5 ani Timp maxim de interventie: 48 ore</p>	
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic Instalare si punere in functiune prin grija furnizorului si in sarcina acestuia: se specifica denumirea operatorului economic autorizat si numele persoanelor care vor efectua operatiunile de instalare; se anexeaza copie a documentelor care atesta autorizarea acestora. Certificat ISO 13485 pentru instalare, punere in functiune si service pentru dispozitive medicale al operatorului economic care va efectua instalarea, punerea in functiune si service-ul, emis de organisme de certificare acreditate pe domeniul respectiv. Dupa instalare, executantul lucrarilor de montaj va face dovada realizarii testelor in conformitatecu ISO 7396-I :2016 ("Sisteme de distributie pentru gaze medicale - Instalatii pentru gaze medicale comprimate si vacuum") si va emite buletinele de incercari si verificari. Executantul trebuie sa aiba aviz de functionare de la Ministerul Sanatatii pentru instalare, punere in functiune si service pentru dispozitive medicale si lucrari care fac obiectul prezentei oferte. Executantul va fi autorizat ISCIR conform PT CR4-2009, pentru montare si reparare la instalatii tip conducte metalice pentru gaze reglementate de PT C6-2010 colectia ISCIR, pentru trasee de gaze medicale din teava de cupru medical. Executantul trebuie sa aiba personal tehnic de specialitate, propriu, conform PT CR4-2009, pentru montare si reparare la instalatii tip conducte metalice pentru gaze reglementate de PT C6-2010 colectia ISCIR: Responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL-IP) si Responsabil tehnic cu sudura (RTS), pentru trasee de gaze medicale din teava de cupru medical. Executantul trebuie sa aiba sudori calificati in operatiuni de lipire tare conform standardului SR EN ISO13585:2012, pentru trasee de gaze medicale din teava de cupru medical.</p>	   

Executantul trebuie sa aiba sudori autorizati ISCIR conform PT CR 9-2013 colectia ISCIR, pentru trasee de gaze medicale din teava de cupru medical.
Executantul trebuie sa aiba procedee de lipire tare omologate conform SR EN 13134:2002, pentru trasee de gaze medicale din teava de cupru medical.
Executantul trebuie sa aiba procedee de sudare omologate conform PT CR 7-2013 -ISCIR, pentru trasee de gaze medicale din teava de cupru medical.
Se anexeaza copii dupa documentele care atesta certificările solicitate
Scolarizare
Instruirea personalului medical si tehnic la sediul beneficiarului dupa punerea in functiune a aparaturii



Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Senzori de oxigen

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	IE Producator A:B;C;D;E;F VERIFICATOR PROIECTE INGINER
0	1	2	
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Caracteristici</p> <p>Tip de gaz detectabil : oxigen</p> <p>Afisare display : Afisaj digital LCD (trei cifre, iluminare din spate)</p> <p>Interval de detectare : 0~25vol%/0~50vol%:</p> <p>Setaro de alarma : Interval detectare : 0~25vol%: 1st 19vol%(L)/2nd 18vol%(LL)</p> <p>Interval detectare : 0~50vol%: 1st 18vol%(L)/2nd 25vol%(H)</p> <p>Precizia citirii : ±0,7vol%(25vol% sau mai putin)</p> <p>±3,0vol%(25,1vol% sau mai mult)</p> <p>Timp de intarziere a alarmei : Pentru o alarma de deficienta de oxigen (alarmă 18vol% L), 5 secunde sau mai putin dupa detectand un gaz de 10 pana la 11% vol</p> <p>Tip alarma de gaz : Alarma in doua trepte (L-LL, L-H sau H-HH)</p> <p>Temperatura de operare : -10~40°C</p> <p>Tip montare : pe perete, tip senzor integrat sau tip telecomanda</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 LUNI		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		





Obiectivul: [var2] Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului
 Obiectul: Instalatii 20 kV pentru alimentare PTAB Spital Valea Iasului 2x1000 kVA
 Devizul: PTAB 20/0,4 kV 2x1000 kVA


Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: PTAB 20/0,4 kV-2 x 1000 kVA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>1.1. Celula medie tensiune linie de interior cu simplu sistem de bare extensibila(latime 750mm), cu izolatie in aer 20kV, 630A, 16kA/1s, actionare locala/distanta echipata cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -separatoare de sarcina in SF6 24KV, 630A, 16KA, cu actionare manuala cu trei pozitii (inchis , deschis si legat la pamant) - system trifazat de semnalizare a prezentei tensiuni pe cablurile de racordare -rezistenta anticondens – <p>Cantitate: 1 BUC</p> <p>1.2 Celula medie tensiune de linie de interior cu simplu sistem de bare extensibila(latime 750mm), cu izolatie in aer 20kV, 630A, 16kA/1s, echipata cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -separatoare de sarcina in SF6 24KV, 630A, 16KA, cu actionare manuala/motorizata 48Vcc cu trei pozitii(inchis,deschis si legat la pamant), -Intreruptor in vid 24KV, 630A, 16KA cu actionare manuala -releu de protectie digital protectie linie REF601 -cleme curent <p>3 transformatoare de curent-25/5 ,cls 0,5-livrate cu teste de fabrica</p> <ul style="list-style-type: none"> -sistem trifazat de semnalizare a prezentei tensiunii pe cablurile de racordare cu contacte auxiliare -rezistenta anticondens+thermostat <p>Cantitate -2 BUC</p> <p>1.3 Sursa 230/48Vcc 10A, cu redresor,invertor 100Vca si baterii pentru asigurarea tensiunii de comanda 48Vcc necesara alimentarii motoarelor,releelor de protectie,circuitelor de comanda -1 BUC</p> <p>-Tablou servicii proprii -1BUC</p> <p>1.4 .Transformator hermetic cu ulei ONAN 1000kVA, 20/0,4kVA, 20/0,4kV , cu pierderi reduse</p> <p>Cantitate -2BUC</p> <p>1.5Tablou electric de distributie joasa tensiune (TDRI) echipata cu circuit alimentare cu interrupator debrosabil 3P/1600A cu actionare manuala</p> <p>Cantitate -2 BUC</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	- Conform legii 10/1995		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	In concordanță cu standardele :		
	SR EN 62271-1 :2018 - Aparataj de înaltă tensiune. Partea 1 : Specificații comune pentru aparataj de curent alternativ		
	SR EN 60271-102 : 2003/AC[2005]:2014- Aparataj de înaltă tensiune. Partea 102 :Separatoare si separatoare de legare la pamant de înaltă tensiune si de curent alternativ		
	SR EN 60271-200 : 2012/AC :2015- Aparataj de înaltă tensiune. Partea 200 : Aparataj în carcasa metalică pentru curent alternativ cu tensiune nominală peste 1 kV și mai mică sau până la 52 kV, inclusiv		
	SR EN 60282-1 :2010/A1 :2015 - Sigurante fuzibile de înaltă tensiune. Partea 1 : Sigurante fuzibile limitatoare de curent		



4	Conditii de garantie si postgarantie • 60 luni de la punerea in functiune		
5	Alte conditii cu caracter tehnic <ul style="list-style-type: none"> • Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnica; • Conditii de intretinere metenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; • Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune; • Se asigura gratuit asistenta tehnica pentru instalarea de catre Beneficiar in bune conditii si conform specificatiilor producatorului; 		



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii 20 kV pentru alimentare PTAB Spital Valea Iasului 2x1000 kVA


Devizul: Punct conexiune DEO

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Separator tripolar de exterior cu iz. compozite, pt. montare verticala STEPn-24 kV/400 A/50A (cu 3 iz. pe faza), cu CLP

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>1. INFORMATII REFERITOARE LA MEDIU</p> <p>1.1 Mediu exterior</p> <p>1.2 Temperatura aerului -30°C la +40°C</p> <p>1.3 Altitudine2000</p> <p>1.4 Temperatura medie pe 24 h Maxim + 40°C</p> <p>2. PARAMETRII RETELEI DE MEDIE TENSIUNE</p> <p>2.1 Tensiunea nominala3–20000V</p> <p>2.2 Tensiunea maxima24 000 V</p> <p>2.3 Frecventa nominala50 Hz</p> <p>2.4 Numar faze3</p> <p>2.5 Tip retea de distributie</p> <p>IT – majoritatea retelelor</p> <p>MT</p> <p>IT(r)- numai pentru retelele MT din orasele mari</p> <p>3. CARACTERISTICI TEHNICE SI ALTE DATE REFERITOARE LA ECHIPAMENT</p> <p>3.1 Numar faze 3</p> <p>3.2 Clasa echipament</p> <p>Separatoare cu actionare manuala,cu dispozitiv de punere manuala la pamant</p> <p>3.3 Locul de montaj exterior</p> <p>3.4 Tensiune,Ur 25 kV</p> <p>3.5 Tensiune de izolare nominal 25 kV</p> <p>3.6 Frecventa nominal 50 Hz</p> <p>3.7 Curentul nominal, In min. 400 A</p> <p>3.8 Curent nominal de scurta durata(termic),Ik(1 s) 16 kA</p> <p>3.9 Curent limita dinamic, 1p 40 kA</p> <p>3.10 Curentul nominal comutat,Ima 6,3 kA</p> <p>3.11 Curentul de rupere nominal It cos 0,7 induc.min. 50A</p> <p>3.12 Curentul nominal comutat pe bucla inchisa 12 min. 30 A</p> <p>3.13 Curentul nominal comutat pentru transformator 4 A neincarcat 13 min.</p> <p>3.14 Curentul nominal comutat pentru linie in cablu 6 A neincarcata 14a min.</p> <p>3.15 Curentul nominal comutat pentru puneri la pamant 30 A 16a</p> <p>3.16 Tensiunea nominala de tinere la 50Hz/1 minut sub ploaie/uscat</p> <p>- fata de pamant si intre poli 50 kV</p> <p>- pe distanta de separare 60 kV</p> <p>3.17 Tensiunea de tinere la unda de impuls :</p> <p>- fata de pamant si intre poli 125 kV</p> <p>- pe distanta de separare 145 kV</p> <p>3.18 Anduranta mecanica minima- functionare fara 1 000 cicluri</p> <p>interventie(ciclu = deschis-inchis)</p> <p>3.19 Garantia minima 10 ani</p> <p>3.20 Durata minima de viata 30 ani</p> <p>3.21 Linia de fuga minima a izolatorilor suport 500 mm</p> <p>3.22 Numar de izolatoare pe poi 3 buc</p>	<p>REF. NR: 2642/15.06.2022</p> <p>NEMES GH. DUMITRU - IOAN</p> <p>ROMANIA MDLPA</p> <p>NR. 08164</p> <p>Ie</p> <p>A;B;C;D;E;F</p> <p>INGINER VERIFICATOR PROIECTE</p> <p>OPRESCU M. DRAGOS STEFAN</p> <p>ROMANIA MDLPA</p> <p>NR. 10910</p> <p>Ie, I</p> <p>A, B, C, D, E, F</p> <p>INGINER DIPLOMAT - VERIFICATOR PROIECTE</p> <p>ONUTUL LOHENGRIN</p> <p>ROMANIA MDLPA</p> <p>NR. 10345</p> <p>Ie, I</p> <p>INGINER VERIFICATOR PROIECTE</p> <p>SOCIETATEA COMERCIALA EDEN DESIGN S.R.L.</p> <p>ARGES</p>	

	<p>3.23 Tipul stalpilor pe care se vor monta SC15014</p> <p>3.24 Deschiderea cutitelor principale in plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertical : Da - orizontal- 	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Conform legii 10/1995	
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	
4	Conditii de garantie si postgarantie • 24 luni	
5	Alte conditii cu caracter tehnic	



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii 20 kV pentru alimentare PTAB Spital Valea Iasului 2x1000 kVA


Devizul: Punct conexiune DEO

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Soclu tripolar cu descarcatori ZnO echipat cu disconector, clasa 2 de descarcare a liniei

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>1.1 Tensiunea maxima a retelei , Urn- 24 kV</p> <p>1.2 Tensiunea de functionare continua, Uc -Min.24 kVef</p> <p>1.3 Tensiunea nominala , Un -min.30 kV</p> <p>1.4. Frecventa nominala-50Hz</p> <p>1.5 Clasa de descarcare a liniei-Min.2</p> <p>1.6. Nivelul de izolatie al echipamentului protejat 125 kVmax</p> <p>1.7. Modul de tratare a neutralui-bobina</p> <p>1.8 Durata maxima a defectelor cu pamantul – 2 ore</p> <p>1.9 Valoarea si durata maxima a supratensiunilor temporare-tensiunea maxima intre faze a retelei timp de 2 ore</p> <p>1.10. Currentul de securcircuit ale retelei la locul de montaj al descarcatorului – max 16kA</p> <p>1.11. Stabilitatea la supratensiuni temporare – la 1 sec –min 35 KVef, la 10sec – min 33 KVef</p> <p>1.12. Currentul nominal de descarcare unda 8/20ps – min 10kA max</p> <p>1.13 Currentul de impuls ,unda 2000ps –min 250 Amax</p> <p>1.14 Clasa de desrcacare a liniei – min 2KA</p> <p>1.15 Clasa limitatorului de presiune –min 20KA</p> <p>1.16 Tensiunea reziduala la supratensiuni de comutatie , 500Amax – max 65Kv max</p> <p>1.17.Linia de fuga specifica – min 2,5 cm/kV</p> <p>1.18 Zona de poluare – II</p> <p>1.19 Temperatura max/min a mediului- +40/-30 grd C</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform standarde relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie 48 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

REF.NR:2642/15.06.2022



Obiectivul: Instalatii electrice-Spital Sf Andrei-Valea Iasului

Obiectul: Instalatii 20 KV pentru alimentare PTAB Spital Valea Iasului 2x1000 kVA

Devizul: Punct conexiune DEO

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Punct de conexiune

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>1.1.Celula medie tensiune linie de interior cu simplu sistem de bare extensibila(latime 750mm), cu izolatie in aer 20kV, 630A, 16kA/1s, actionare locala/distanta echipata cu:</p> <ul style="list-style-type: none">-separatoare de sarcina in SF6 24KV, 630A, 16KA, cu actionare manuala/motorizata 48Vcc cu trei pozitii(inchis,deschis si legat la pamant),contacte auxiliare-Transformator servicii interne 20/0,23KV 2KVA echipat cu sigurante fuzibile 600Ma- Indicator prezenta tensiune cu contacte auxiliare-rezistenta anticondens cu termostat -1BUC <p>1.2. Celula medie tensiune linie de interior cu simplu sistem de bare extensibila(latime 500mm), cu izolatie in aer 20kV, 630A, 16kA/1s, actionare locala/distanta echipata cu:</p> <ul style="list-style-type: none">-separatoare de sarcina in SF6 24KV, 630A, 16KA, cu actionare manuala/motorizata 48Vcc cu trei pozitii(inchis,deschis si legat la pamant),contacte auxiliare-Indicator prezenta tensiune cu cotacete auxiliare-rezistenta anticondens cu termostat -1BUC <p>1.3 Celula de masura cu sistem simplu de bare extensibila(latime 750mm) cu izolatie in aer 20KV,630A,16KA/1sec echipata cu:</p> <ul style="list-style-type: none">-reductori de curent 100/5 cls 0,2S 15VA cu vize metrologice-3buc-Reductor de tensiune 20/rad3/0,1/rad3/0,1/3 cls 0,2/3P 15VA cu vize metrologice -3buc-Set fuzibile medie tensiune 2,5A ptr. Protectie trafo tensiune-Set descarcatori medie tensiune- 3buc-rezistenta anticondens cu termostat-1BUC <p>1.4. Celula medie tensiune de linie de interior cu simplu sistem de bare extensibila(latime 750mm), cu izolatie in aer 20kV, 630A, 16kA/1s, echipata cu:</p> <ul style="list-style-type: none">-separatoare de sarcina in SF6 24KV, 630A, 16KA, cu actionare manuala/motorizata 48Vcc cu trei pozitii(inchis,deschis si legat la pamant),-Intreruptor in vid cu motor (48Vcc), bobina de declansare 48Vcc, contacte auxiliare, electromagnet inchidere(48Vcc),motor 48Vcc-releu de protectie digital protectie linie REF615-cleme curent-3 transformatoare de curent 50/5/5 ,cls 0,2/5P20 -15VA livrate cu teste de fabrica-sistem trifazat de semnalizare a prezentei tensiunii pe cablurile de raccordare cu contacte auxiliare- trafo homopolar -100/1-rezistenta anticondens+termostat -1BUC <p>1.5 Sursa 230/48Vcc 10A, cu redresor,invertor 100Vca si baterii pentru asigurarea tensiunii de comanda 48Vcc necesara alimentarii motoarelor,releelor de protectie,circuitelor de comanda</p>	<p>REF. NR: 2642/15.06.2022</p> <p>GH. DUMITRU - IOAN NEMES MDLPA NR. 08164 Ie A:B;C:D;E;F</p> <p>VERIFICATOR PROIECTE</p> <p>DRAGOS-STEFAN ROMANIA MDLPA NR. 10910 Ie, I PROIECT INGINER DIPLOMAT- VERIFICATOR DE A,B,C,D,E,F</p> <p>ONUTU L. LOHENGREN ROMANIA MDLPA NR. 10345 Ie, I PROIECT INGINER VERIFICATOR PROIECTE</p> <p>SOCIETATEA COMERCIALA EDEN DESIGN S.R.L. ARGES</p>	

	<p>-Tablou servicii proprii</p> <p>1.6. Cutie masura metalica montata pe lateralul punctului de conexiune cu terminala curent, tensiune, 1.7 . Loc SCADA</p>	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Conform legii 10/1995	
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante In concordanță cu standardele : SR EN 62271-1 :2018 - Aparataj de înaltă tensiune. Partea 1 : Specificații comune pentru aparataj de curent alternativ SR EN 60271-102 : 2003/AC[2005]:2014- Aparataj de înaltă tensiune. Partea 102 :Separatoare si separatoare de legare la pamant de înaltă tensiune si de curent alternativ SR EN 60271-200 : 2012/AC :2015- Aparataj de înaltă tensiune. Partea 200 : Aparataj in carcasa metalica pentru curent alternativ cu tensiune nominala peste 1 kV si mai mici sau pana la 52 kV, inclusiv SR EN 60282-1 :2010/A1 :2015 - Sigurante fuzibile de înaltă tensiune. Partea 1 : Sigurante fuzibile limitatoare de curent	
4	Conditii de garantie si postgarantie • 60 luni de la punerea in functiune	
5	Alte conditii cu caracter tehnic • Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnica; • Conditiile de intretinere metenanta conform prescriptiilor tehnice producator/furnizor; • Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune; • Se asigura gratuit asistenta tehnica pentru instalarea de catre Beneficiar in bune conditii si conform specificatiilor producatorului;	

