


SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU ETAJ 2 INFORMATICE - TE-E2-IF			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/25A, curba C-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q4 Q6	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA,-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	5
Q5	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q6-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	7
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8intrari	Eaton sau similar	1
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	SET



Proiectant de specialitate: **EDEN DESIGN** ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001  
S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623  
Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Pitesti, Jud. Arges  
Tel/Fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	Nr project: 2/2022
Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Faza proiect: <b>PT</b>
Titlu planșă: <b>SCHEMA ELECTRICA TABLOU INFORMATICE ETAJ 2-TR1- TE-E2.1-IF</b>	Nr.planșă: <b>IECT 69</b>

Specificatie	Nume	Semnat	Scara:
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR
Verificat:	ing. Predescu Razvan		2022

