





Monitor+PC
CAMERA SUPRAVECHERE
PARTER -CAMERA P04

| SPECIFICATIE TEHNICA COMUNICATIE TABLOURI | | | |
|---|--|-------------------|-----|
| -A1 | Gateway, SmartWire-DT | Eaton sau similar | 2 |
| -A2 | Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari | Eaton sau similar | 141 |
| AD | Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT | Eaton sau similar | 82 |
| BT | SmartWire-DT bus termination pt cablu plat SmartWire-DT | Eaton sau similar | 2 |
| SWD4-100LF8-24 | Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini | Eaton sau similar | SET |
| SWD4-250LR8-24 | Cablu rotund -SmartWire-DT- 8 Pini | Eaton sau similar | SET |



| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| <div>Proiectant de specialitate:</div> <div><div>EDEN[®] DESIGN</div><div>S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI R07116623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitești, Jud. Argeș Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;</div><div><div>Nr. Certificat: 01936 Nr. Certificat: 00755 Nr. Certificat: 00755 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001</div></div></div> | | | | <div>Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:</div> <div>Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului</div> <div>Amplasament: Com. Valea Iasului</div> | | <div>Nr proiect:</div> <div>2/2022</div> |
| <div>Specificatie</div> <div>Nume</div> <div>Semnat</div> <div>Scara:</div> | | | | <div>Titlu proiect:</div> <div>Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului</div> | | <div>Faza proiect:</div> <div>PT</div> |
| <div>Proiectat:</div> <div>ing. Nedelescu Razvan</div> | | | | <div>Titlu plansa:</div> <div>SCHEMA BLOC DE COMUNICATIE TABLOURI ELECTRICE</div> | | <div>Nr.plansa:</div> <div>IECT 90</div> |
| <div>Desenat:</div> <div>ing. Nedelescu Razvan</div> | | | | | | |
| <div>Verificat:</div> <div>ing. Predescu Razvan</div> | | | | <div>Data:</div> <div>MAR 2022</div> | | |