



NOTA

Solutia de alimentare pe partea de MT (20KV) se va implementa impreuna cu distribuitorul de energie electrica (DEO) prin aviz tehnic de racordare (ATR). Caracteristicile echipamentelor pe partea de MT (PTAB, Punct de conexiune, stalp MT) pot suferi modificari.

Fiecare transformator alimenteaza unul din sistemele de bare ale tabloului general de distribuție urmănd ca, în cazul defectării unui transformator, sistemul de bare alimentat de la acesta să se conecteze automat prin automatizare (AAR), prin intermediul unei cuple, la al doilea transformator.

Proiectant de specialitate:  EDEN DESIGN S.C. EDEN DESIGN S.R.L., J03/203/1995, CUI RO7116623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Pitești, Jud. Arges Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro ; web: www.eden-design.ro	Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului		
	Amplasament: Com. Valea Iasului		Nr project: 2/2022
	Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului		Faza proiect: PT
	Titlu planșă: SCHEMA ELECTRICA GENERALA DE DISTRIBUTIE		Nr.planșa: IECT 30
Specificatie Proiectat: ing. Nedelescu Razvan Desenat: ing. Nedelescu Razvan Verificat: ing. Predescu Razvan	Nume   	Semnat   	Scara: Data: MAR 2022