



SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU ETAJ 3-TR2- TE-E3.2-G			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q0	Intrerupator automat 4P/32A, curba C.-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q1-Q14 Q16-Q17	Intrerupator automat 1P+N/16A + modul protectie diferentiala 30mA.-Icu= 10kA curba C, cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si diferentiala	Eaton sau similar	16
Q16	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C.-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1
Q0-SD - Q17-SD Q0-SP-	Contact auxiliar semnalizare declansare interrupator	Eaton sau similar	18
G	Sursa de alimentare 1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	3
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C.-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1

Proiectant de specialitate:	EDEN DESIGN  ALL CERT ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001	Nr. Certificat: 01032 Nr. Certificat: 00766 Nr. Certificat: 00767 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Pitesti, Jud. Arges Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro ; web: www.eden-design.ro
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan	Scara:
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan	Data:
Verificat:	ing. Predescu Razvan	Nr. planșă:

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	Nr project: 2/2022
Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Faza proiect: PT
Titlu planșă: SCHEMA ELECTRICA TABLOU GENERATOR ETAJ3-TR2- TE-E3.2-G	Nr. planșă: IECT 82

