


TE-S  
IP 55

rezerva spatiu 25%



### N2XH 5x35 mmp de la TEG

$P_i = 87\text{ kW}$ ;  
 $P_a = 56,7 \text{ kW}$ ;  
 $I_c = 95\text{A}$ ;  
 $I_{sc} = 8,5\text{kA}$

DENUMIRE CIRCUIT	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10	CP11	CP12	CP13
$P_i [\text{kW}]$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
$P_a [\text{kW}]$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
$I_c [\text{A}]$	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
Sect. CYFF [mmp]	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5					
PROTECTIE	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
REPARTITIE FAZA	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1
DESTINATIE	Circuit priza calculatorie	Circuit priza spalatorie											



CF1	CF2	CF3	CF4	cc	R1	R2
24	18	3	3	0.05		
24	18	3	3	0.05		
38.54	28.90	5.42	5.42	0.24		
N2XH 5x10	N2XH 5x6	N2XH 5x2,5	N2XH 5x2,5	N2XH 3x1,5		
3P+N/50A/30mA	3P+N/32A/30mA	3P+N/16A	3P+N/16A	1P+N/6A	1P+N/16A/30mA	1P+N/16A/30mA
L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L3	L1	L2
Circuit trifazic masina spalat 1	Circuit trifazic masina spalat 2	Circuit ventilator 1	Circuit ventilator 2	Circ sursa cc	Rezerva	Rezerva



Proiectant de specialitate: **EDEN DESIGN** ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001

Nr.Certificat: 01036 Nr.Certificat: 00755 Nr.Certificat: J03/203/1995, CUI R07116623

Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Pitești, Jud. Argeș

Tel/fax 0248 610 155; e-mail: [office@eden-design.ro](mailto:office@eden-design.ro); web: [www.eden-design.ro](http://www.eden-design.ro)

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:  
Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului  
Amplasament: Com. Valea Iasului

Nr.project:  
2/2022

Titlu proiect:  
Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului

Faza project:  
PT

Titlu planșă:  
**SCHEMA ELECTRICA TABLOU SPALATORIE TE-S**

Nr.plansă:  
**IECT 43**

Specificatie	Nume	Semnat	Scara:
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan		
Verificat:	ing. Predescu Razvan		Data: MAR 2022