



SPECIFICATIE TEHNICA COMANDA -COMUNICATIE TABLOU ETAJ2-TR2 - TE-E2.2-G			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUCK
Q0-SD - Q30-SD Q0-SP -	Contact auxiliar semnalizare declansare intrerupator Contact auxiliar semnalizare pozitie intrerupator	Eaton sau similar	19
G	Sursa de alimentare -1-phase, 100-240Vac / 24V DC- 2,5A	Eaton sau similar	1
-A2	Module digitale, I/O module, SmartWire-DT, 24 V CC, 8DI, 8 intrari	Eaton sau similar	3
AD	Adaptor de la cablu plat la cablu rotund SmartWire-DT	Eaton sau similar	2
SWD	Cablu plat -SmartWire-DT- 8 Pini	Eaton sau similar	set
Q27	Intrerupator automat 1P+N/6A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1



Proiectant de specialitate:	EDEN DESIGN ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 Nr.Certificat: 01036 Nr. Certificat: 00755 Nr. Certificat: 00716623 Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiu Piteşti, Jud. Argeş Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;			Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului	Nr project: 2/2022
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan			Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului	Faza proiect: <b>PT</b>
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan			Titlu planșă: <b>SCHEMA ELECTRICA COMANDA TABLOU GENERATOR ETAJ 2-TR2- TE-E2.2-G</b>	Nr.planșă: <b>IECT 72</b>
Verificat:	ing. Predescu Razvan			Data: <b>MAR 2022</b>	