


SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU RADIOLOGIE - TE-RAD			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q01	Separator - inversor de sursa- manual- 4P/100A, Icu= 10kA	Eaton sau similar	1
Q02	Intrerupator automat 4P/100A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1



SPECIFICATIE TEHNICA TABLOU COMPUTER TOMOGRAF			
NR CRT	DENUMIREA ECHIPAMENTULUI	FABRICAT	BUC
Q01	Separator - inversor de sursa- manual- 4P/100A, Icu= 10kA	Eaton sau similar	1
Q02	Intrerupator automat 4P/80A, curba C,-Icu= 10kA cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit	Eaton sau similar	1



Proiectant de specialitate:  **EDEN DESIGN**   
Nr. Certificat: 01936 Nr. Certificat: 00755 Nr. Certificat: 00755
ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001
S.C. EDEN DESIGN S.R.L., 303/203/1995, CUI RO7116623
Str. Depozitelor nr.8-10, Municipiul Pitesti, Jud. Arges
Tel/fax 0248 610 155; e-mail: office@eden-design.ro; web: www.eden-design.ro;

Specificatie	Nume	Semn	Scara:
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR 2022
Verificat:	ing. Predescu Razvan		

Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:
Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului
Amplasament: Com. Valea Iasului

Nr proiect:
2/2022

Titlu proiect:
Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura
electrica si de fluide medicale la Spital de
Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului

Faza
proiect:
PT

Titlu plansa:
**SCHEMA ELECTRICA TABLOURI
RADIOLOGIE SI COMPUTER TOMOGRAF**

Nr.plansa:
**IECT
89**