



- CONDUCTA ALIMENTARE CU APA PENTRU HIDRANTI INTERIORI DE INCENDIU , EXECUTATA DIN TEAVA OL-Zn
- HIDRANT INTERIOR DE INCENDIU CONFORM STAS 297 / 2 SI SR ISO 6309, ECHIPAT CU FURTUN PLAT SR EN 671 - 2 / 2002, CU LUNGIMEA DE 20 M
- ROBINET DE TRECERE SIGILAT IN POZITIA "NORMAL DESCHIS"
- MANOMETRU



NOTE:

- LA TRECEERILE CONDUCTELOR PRIN PERETI SE ASIGURA ETANSARE LA FOC EI30;
- HIDRANTII INTERIORI NU SE VOR MONTA IN PERETI CI APARENT;
- SE VOR UTILIZA NUMAI PRODUSE INSOTITE DE AGREMENTE CE VOR FI ADAUGATE IN CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI;
- TOATE CONDUCTELE VOR FI METALICE OL-Zn PN16; NU SE VOR ADMITE IN INSTALATIE DECAT PIESE METALICE;
- SE VA ASIGURA O PRESIUNE DE MINIM 2,5 BARI LA CEL MAI DEFAVORABIL HIDRANT

CLADIREA SE INCADREAZA IN:

- IN CATEGORIA III DE IMPORTANTA (NORMALA) CONF. P100 / 1992
- CLASA C DE IMPORTANTA CONF. HGR NR. 766 / 1997

AUTORIZATIE S.C. MELDIN S.R.L. SERIA A NR. 5234 DIN DATA DE 04.11.2015 PENTRU EFECTUAREALUCRARILOR DE PROIECTARE A SISTEMELOR DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR

VERIFICATOR					
	NUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT GENERAL: S.C. A90 S.R.L.				BENEFICIAR : <b>UAMS DEDULESTI</b>	PROIECT NR. <b>54 / 2020</b>
REG. COM: J03/1867/1991 <b>PROIECTANT INSTALATII: S.C. MELDIN S.R.L.</b> REG. COM : J40/10399/2002					
	NUMELE	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT :	FAZA
SEF PROIECT ARH. POMILIU SOARE			%	REABILITARE, SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CORP "A" DE LA UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DEDULESTI SAT DEDULESTI, COM. MORARESTI, JUD. ARGES	DALI
PROIECTAT ING. MELANIA GHEORGHIU					
DESENAT ING. MELANIA GHEORGHIU			DATA	TITLU PLANSA :	PLANSA NR.
			11.2020	INSTALATIE DE LIMITARE SI STINGERE INCENDIU CU HIDRANTI INTERIORI - SCHEMA	1h101