

REFERAT

nr. 5365 din 28.05.2020

privind verificarea de calitate la cerința A<sub>1</sub>; A<sub>2</sub>, a proiectului

**AMENAJARE PARC SI ALEI UAMS SUICI**

S.F.- mixt

**1. DATE DE IDENTIFICARE:**

- Proiectant general : **S.C. GARDENS & LANDSCAPE ARCHITECTURE S.R.L. - ARH.TUDOR RAGALIE**
- Proiectant de specialitate : **S.C.PROIECT CONSTRUCT S.R.L. - ING.BALUTA RUXANDRA**
- Investitor: **UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SUICI, ARGES**
- Amplasament: **COMUNA SUICI, SAT SUICI, JUD.ARGES**
- Data prezentării proiectului pentru verificare : **28.05.2020**

**2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIEI:**

- În conformitate cu **Normativul P100-1/2013** construcția analizată se încadrează în:
  - clasa de importanță și de expunere la cutremur : **CLASA IV** cladiri de importanta **redusa** pentru singuranta publica (coeficientul de importanță  $\gamma_{I,e} = 0.8$ ) – tab.4.2.
  - in zona amplasamentului valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare  **$a_g = 0,25g$**  (pentru cutremure avand **IMR=225ani** - fig.3.1), perioada de colț a spectrului de raspuns  **$T_c = 0.7sec.$**  (fig. 3.2 ).
- Din punct de vedere al **încărcării date de zăpadă**(Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii **asupra constructiilor - indicativ CR 1-1-3/2012**), in zona amplasamentului **valoarea caracteristica a incarcarii date de zapada pe soleste  $s_k = 2,0kN/m^2$ .**
- Din punct de vedere al **încărcării date de vânt**(Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului **asupra constructiilor - indicativ CR 1-1-4/2012**) în zona amplasamentului **valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului este  $q_b = 0,40KPa$ .**

**3. DOCUMENTE CE SE PREZINTĂ LA VERIFICARE:**

- Note de calcul în care se fundamentează soluția propusă, programele de calcul , etc.: **anexate la proiect**
- Planșe desenate în care se prezintă soluția constructivă :
- Solutia de infrastructura prezentata: conform planse anexate
- Solutia de structura prezentata: conform planse anexate
- Observatii: **Verificare atestata de specialitate pentru fantana arteziana si pentru foisorul de lemn, pergola.**

**4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII:**

- În urma verificării proiectul **se consideră corespunzător** pentru faza verificată **S.F. - mixt** semnându-se și ștampilându-se in conformitate cu legislatia in vigoare. proiectul respecta toate normele tehnice in vigoare care asigura exploatarea cladirii in parametrii normali.

Am primit .....3..... exemplare  
Investitor/Proiectant



Am predat .....3..... exemplare  
Verificator tehnic atestat

