


- MATERIALE:**
- Beton:
 - C8/10 in blocul de fundare.
 - C16/20 in elevatii si pardoseala.
 - Otel beton:
 - PC52,OB37.

- NOTA FUNDATII:**
- FUNDATIILE AU FOST DIMENSIONATE PENTRU UN TEREN DE FUNDARE : strat de argila prafoasa, cu zone nisipoase, plastic consistenta, CU O PRESIUNE CONVENTIONALA ADMISIBILA DE **200kpa**(conform studiului geotehnic anexat si STAS 3300-2/85).
 - INAINTE DE TURNAREA BETONULUI IN FUNDATII, SE VA CHEMA GEOTEHNICIANUL, PENTRU CONFIRMAREA NATURII TERENULUI SI STABILIREA COTEI DE FUNDARE.
 - Adancimea minima de fundare -1.20m de la C.T.N

S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN S.R.L. PITESTI				Beneficiar : SPITALUL DE RECUPERARE BRADET Proiect CONSTRUCTIE SALA VESTIARE PERSONAL SI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE COMUNA BRADULET, SAT BRADETU, JUD. ARGES		Pr : 138 Data : 2021 Pl. nr : R01 Scara:
SPECIF.	NUME		Faza. S.F.	PLAN FUNDATII		
PROIECTAT	ing.Gheorghe PINTILIE					
DESENAT	ing.Gheorghe PINTILIE					




EXTRAS DE ARMATURA DETALIUL 1 /1ML							
MARCA	D	BUC.	LUNG.	OB37	PC 52		
				D6	D8	D10	D12
1	12	3	1,2				3,6
2	12	3	1,2				3,6
3	10	2	1,2			2,4	
4	8	6	2,6		15,6		
5	8	6	0,6		3,6		
LUNGIMI / DIAMETRE				0	19,2	2,4	7,2
GREUTATE / METRU LINIAR				0,222	0,395	0,617	0,888
GREUTATE / DIAMETRU				0	7,584	1,4808	6,3936
TOTAL GREUTATI							15,5
TOTAL							

S(C8/10)=0.5mp
S(C16/20)=0.3mp
L=16mlx1.1=18ml

OB37:
PC52:15.5x18=280kg
C8/10:0.5x18=9mc
C16/20:0.3x18=5.5mc
(Total detaliul 1)

ANCORAREA BARELOR
ORIZONTALE




Conform P100-2013

Tc = 0.7s; ag =0,25g

Trotuarul se va aseza pe un strat de pamant stabilizat cu grosimea de 20cm cu panta de 5% spre exterior.
Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la mai putin de 10m in jurul constructiei.

S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN S.R.L. PITESTI				Beneficiar : SPITALUL DE RECUPERARE BRADET		Pr : 138
				Proiect CONSTRUCTIE SALA VESTIARE PERSONAL SI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE		Data : 2021
				COMUNA BRADULET, SAT BRADETU, JUD. ARGES		Pl. nr: R02
				DETALII FUNDATII - 1		Scara:
SPECIF.	NUME		Faza. S.F.			
PROIECTAT	ing.Gheorghe PINTILIE					
DESENAT	ing.Gheorghe PINTILIE					



EXTRAS DE ARMATURA DETALIUL 1 /1ML							
MARCA	D	BUC.	LUNG.	OB37	PC 52		
				D6	D8	D10	D12
1	12	3	1,2				3,6
2	12	3	1,2				3,6
3	10	2	1,2			2,4	
4	8	6	2,6		15,6		
5	8	6	0,6		3,6		
LUNGIMI / DIAMETRE				0	19,2	2,4	7,2
GREUTATE / METRU LINIAR				0,222	0,395	0,617	0,888
GREUTATE / DIAMETRU				0	7,584	1,4808	6,3936
TOTAL GREUTATI							15,5
TOTAL							

S(C8/10)=0.5mp
S(C16/20)=0.3mp
L=5mlx1.1=5.5ml


OB37:
PC52:15.5x5.5=86kg
C8/10:0.5x15.5=8mc
C16/20:0.3x15.5=5mc
(Total detaliul 2)

Conform P100-2013

Tc = 0.7s; ag =0,25g

Trotuarul se va aseza pe un strat de pamant stabilizat cu grosimea de 20cm cu panta de 5% spre exterior.
Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la mai putin de 10m in jurul constructiei.

S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN S.R.L. PITESTI				Beneficiar :		Pr :
				SPITALUL DE RECUPERARE BRADET		138
SPECIF.				Proiect		Data :
				CONSTRUCTIE SALA VESTIARE PERSONAL SI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE		2021
PROIECTAT				COMUNA BRADULET, SAT BRADETU, JUD. ARGES		Pl. nr:
DESENAT				DETALII FUNDATII - 2		Scara:
NUME						
ing.Gheorghe PINTILIE						
ing.Gheorghe PINTILIE						




EXTRAS DE ARMATURA DETALIUL 1 /1ML							
MARCA	D	BUC.	LUNG.	OB37	PC 52		
				D6	D8	D10	D12
1	12	3	1,2				3,6
2	12	3	1,2				3,6
3	10	2	1,2			2,4	
4	8	6	2,6		15,6		
5	8	6	0,6		3,6		
LUNGIMI / DIAMETRE				0	19,2	2,4	7,2
GREUTATE / METRU LINIAR				0,222	0,395	0,617	0,888
GREUTATE / DIAMETRU				0	7,584	1,4808	6,3936
TOTAL GREUTATI							15,5
TOTAL							

S(C8/10)=1.0mp
S(C16/20)=0.3mp
L=6.5mlx1.1=7.5ml

OB37:
PC52:15.5x7.5=117kg
C8/10:1.0x7.5=8mc
C16/20:0.3x7.5=2.5mc
(Total detaliul 3)

ANCORAREA BARELOR ORIZONTALE




Conform P100-2013

Tc = 0.7s; ag =0,25g

Trotuarul se va aseza pe un strat de pamant stabilizat cu grosimea de 20cm cu panta de 5% spre exterior. Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la mai putin de 10m in jurul constructiei.


S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN S.R.L. PITESTI				Beneficiar : SPITALUL DE RECUPERARE BRADET		Pr : 138
				Proiect CONSTRUCTIE SALA VESTIARE PERSONAL SI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE		Data : 2021
SPECIF.	NUME		Faza. S.F.	COMUNA BRADULET, SAT BRADETU, JUD. ARGES		Pl. nr: R04
PROIECTAT	ing.Gheorghe PINTILIE			DETALII FUNDATII - 3		Scara:
DESENAT	ing.Gheorghe PINTILIE					

FUNDATIE F1(100x100) STALP METALIC (HE200A)



S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN S.R.L. PITESTI				Beneficiar : SPITALUL DE RECUPERARE BRADET		Pr : 138
SPECIF.				Proiect CONSTRUCTIE SALA VESTIARE PERSONAL SI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE		Data : 2021
PROIECTAT ing.Gheorghe PINTILIE				COMUNA BRADULET, SAT BRADETU, JUD. ARGES		Pl. nr: R06
DESENAT ing.Gheorghe PINTILIE				Faza. S.F.		Scara:
				FUNDATIE F1		


SURUB DE ANCORAJ M20 cal 4.6.



EXTRAS LAMINATE SURUB FUNDATIE M20				
POZITIA	DENUMIRE	BUC.	CANTITATI	
			/buc	TOTAL
1	M20-815	1	2.47	2.47
2	T.gr.50x6-50	1	0.12	0.12
3	Piulita M30	1	0.22	0.22
4				
5				
6				
7				
8				
GREUTATE NETA			2.81	2.81
SUDURA 2%				0.0562
GREUTATE TOTALA				2.8662


S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN S.R.L. PITESTI				Beneficiar :		Pr :
				SPITALUL DE RECUPERARE BRADET		138
				Proiect CONSTRUCTIE SALA VESTIARE		Data :
				PERSONAL SI CIRCUIT SEPARARE		2017
				TRANSPORT LENJERIE		Pl. nr:
				COMUNA BRADULET, SAT BRADETU,		R07
				JUD. ARGES		Scara:
				SURUB DE ANCORAJ M20		

FUNDATIE F2(100x100) STALP METALIC (HE200A)




S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN S.R.L. PITESTI				Beneficiar : SPITALUL DE RECUPERARE BRADET Proiect CONSTRUCTIE SALA VESTIARE PERSONAL SI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE COMUNA BRADULET, SAT BRADETU, JUD. ARGES	Pr : 138 Data : 2021 Pl. nr : R08
SPECIF.	NUME		Faza. S.F.	FUNDATIE F2	Scara:
PROIECTAT	ing.Gheorghe PINTILIE				
DESENAT	ing.Gheorghe PINTILIE				

FUNDATIE F3(100x100) STALP METALIC (HE200A)



<p align="center">S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN S.R.L. PITESTI</p>				Beneficiar :	Pr :
				<p align="center">SPITALUL DE RECUPERARE BRADET</p> <p>Proiect CONSTRUCTIE SALA VESTIARE PERSONAL SI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE</p> <p align="center">COMUNA BRADULET, SAT BRADETU, JUD. ARGES</p>	138
					Data :
SPECIF.	NUME		Faza. S.F.		2021
PROIECTAT	ing.Gheorghe PINTILIE				Pl. nr:
DESENAT	ing.Gheorghe PINTILIE				R09
				FUNDATIE F3	Scara:

FUNDATIE F4(100x100) STALP METALIC (HE200A)



<p align="center">S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN S.R.L. PITESTI</p>				Beneficiar :		Pr :
				SPITALUL DE RECUPERARE BRADET		138
				Proiect CONSTRUCTIE SALA VESTIARE PERSONAL SI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE COMUNA BRADULET, SAT BRADETU, JUD. ARGES		Data : 2021
SPECIF.	NUME		Faza. S.F.			Pl. nr:
PROIECTAT	ing.Gheorghe PINTILIE					R10
DESENAT	ing.Gheorghe PINTILIE			<p align="center">FUNDATIE F4</p>		Scara: