


ETAJ 2





LEGENDA

- PRIZA OXIGEN INCLUSA IN RAMPA
- PRIZA OXIGEN NOUA INCLUSA IN RAMPA
- Ri 1 - Robinet de izolare
- Ri 2 - Robinet de separatie
- T.a. - Tablou alarmare si vizualizare gaz medical (Oxygen)
- Teava Cu-Oxygen medical existenta
- Teava Cu-Oxygen medical proiectata

NOTA:

- Fitingurile si conductele de cupru vor fi curatate si degresate pentru a fi compatibile cu gazul medical (Oxygen medical) si vor fi ambalate astfel incat sa se evite contaminarea cu impuritati
- Executantul lucrarilor de instalatii gaze medicale va respecta cerintele urmatoarelor standarde si normative, impreuna cu cele specificate in Caietul de sarcini si Memoriul Tehnic:
  - SR EN ISO 7396-1:2007- Sisteme de distributie pentru gaze medicale
  - HTM 02-01:2006- Memorandum Tehnic. Proiectarea, instalarea, validarea si verificare instalatiilor de gaze medicale
  - Legea nr. 319:2006- Legea securitatii si sanatatii in munca
  - Legea nr. 307:2006- Legea privind apararea impotriva incendiilor



Proiectant de specialitate:  				Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului		Nr proiect: 2/2022	
Specificatie				Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului		Faza proiect: <b>PT</b>	
Proiectat: <b>ing. Manea Marius</b>				Titlu plansa: <b>Instalatie gaze medicale (Oxygen) Etaj 2</b>		Nr.plansa: <b>IGM03</b>	
Desenat: <b>ing. Manea Marius</b>							
Verificat: <b>ing. Ionut Tatulici</b>							
Scara: <b>1:100</b>							
Data: <b>MAR 2022</b>							