



3 0022



LEGENDA

- Conducta tur/retur pentru racord la calorifere executata din teava din polipropilena fibracompozita+;
- Coloana de agent termic pentru alimentarea radiatoarelor de la etaj.
- Radiator din otel tip panou, cu doua randuri de aripiroare,
- Ventilator de pardoseala
- Conducta tur/retur 7/12 °C pentru racord la ventilatoare, din teava din polipropilena fibra compozita
- Recuperator de caldura aer-aer montat in perete
Diametru recuperator - 200 mm
Debit admisie aer 185 mc/h
Debit evacuare aer 177 mc/h
- Recuperator de caldura aer-aer montat in perete
Diametru recuperator - 150 mm
Debit admisie aer 105 mc/h
Debit evacuare aer 97 mc/h

MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIILE: CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE J03/906.2006 TEL. / FAX 0248 251073, 0744804995 TEL. 0248 282131, 0766125222, 0766682644		DENUMIREA PROIECTULUI: „Renovarea energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges”, municipiul Pitesti, str. George Cosbuc nr.40, Judetul Arges		PLANSA IT.03 FAZA DALI
		BENEFICIAR: JUDETEL ARGES, ADRESA: PIATA VASILE MILEA, NR 1 ADRESA: Mun.Pitesti, Str. George Cosbuc, nr.40, Judetul Arges		
S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PITESTI		SCARA 1/100 NR. CONTRACT: 24/10.03.2022 DATA: martie 2022		PLAN ETAJ2 INSTALATII TERMICE
MANAGER DE PROIECT: ing. GHEORGHE JUNE PROIECTAT: ing. MARIA GRECU DESENAT: ing. MARIA GRECU				

DREPTURILE DE AUTOR APARTIN IN EXCLUSIVITATE S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L.
 COPIEREA SAU COMERCIALIZAREA PREZENTULUI PROIECT SAU A UNEI PARTI DIN ACESTA, FARA ACORDUL AUTORULUI SE PEDEPSESTE CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR.8/1996
 PREZENTA DOCUMENTATIE POATE FI FOLOSITA NUMAI IN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELABORATA
 ORICE MODIFICARE SAU COMPLETARE A PREZENTULUI PROIECT SE POATE FACE NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI