



LEGENDA:

- Corp de iluminat LED, liniar 36W, 2800lm, Ip65, montaj aplicat
- Corp de iluminat LED, liniar 36W, 2800lm, Ip65, montaj aplicat, kit emergenta 1 ora inclus
- Priza dubla PT, 230V, 16A, cu CP si obturator, IP55
- Punct racord alimentare Pompa Basa
- Semnifica faptul ca, corpul de iluminat aferent este folosit si la iluminatul de siguranta de securitate pentru INTERVENTII in zone de risc

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI:

- CLASA DE IMPORTANTA III - Conform P100/2013
- CATEGORIA DE IMPORTANTA C - Conform HG766/1997
- ZONA SEISMICA CARACTERIZATA DE $T_c=0.7s$, $a_g=0.20g$
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC II
- RISC MIC DE INCENDIU

<p>S.C. MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PITESTI</p>	<p>PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIILE: CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE</p>			
	<p>J03/906.2006 TEL. / FAX 0248 251073, 0744804995 TEL. 0248 282131, 0766125222, 0766682644</p>	<p>DENUMIREA PROIECTULUI: "Renovarea energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges" municipiul Pitesti, Str. George Cosbuc, Nr.40, Judetul Arges</p> <p>BENEFICIAR: UAT Judetul Arges</p> <p>ADRESA BENEFICIAR: Piata Vasile Milea, Nr.1</p> <p>ADRESA INVESTITIEI: Municipiul Pitesti, Str. George Cosbuc, Nr.40, Jud. Arges</p>	<p>PLANSĂ IE 02</p> <p>FAZA DALI</p>	
<p>MANAGER PROIECT Ing. GHEORGHE JUNE</p>	<p>PROIECTAT Ing. Ciulbea Dragos-Nicolae</p>	<p>DESENAT Ing. Ciulbea Dragos-Nicolae</p>	<p>SCARA: 1:100</p> <p>NR. CONTRACT: 24/10.03.2022</p> <p>DATA: Mai 2022</p>	<p>- Plan Subsol -</p> <p><i>Propunere</i></p>

DREPTURILE DE AUTOR APARTIN IN EXCLUSIVITATE S.C. MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL. COPIEREA SAU COMERCIALIZAREA PREZENTULUI PROIECT SAU A UNEI PARTI DIN ACESTA, FARA ACORDUL AUTORULUI SE PEDEPSESTE CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR.8/1998. PREZENTA DOCUMENTATIE POATE FI FOLOSITA NUMAI IN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELABORATA. ORICE MODIFICARE SAU COMPLETARE A PREZENTULUI PROIECT SE POATE FACE NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI.