



TERMO CALOR CONFORT S.A.

str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965, site: www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro, înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, EUID:ROONRC.J03/880/2010, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr: RO50BRE0002001283630100 și cont Escrow nr. RO23BRE0002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei

BIROUL TEHNIC, PRODUCTIE, MEDIU, ENERGETIC

JUDEȚEAN DE URGENTA PITEȘTI

08. OCT. 2020

REGISTRATURA

Nr. 42958

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.
PITEȘTI
REGISTRATURA 5339
IESIRE NR.
ZIUA 09 LUNA 10 AN 2020

CĂTRE,
JUDEȚUL ARGES

PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA PITEȘTI

PIATA VASILE MILEA NR. 1
MUNICIPIUL PITEȘTI

La solicitarea dvs. nr. 5339 din 01.10.2020 în urma analizei efectuate **TERMO CALOR CONFORT S.A.** acordă **AVIZUL** pentru lucrarea: „**CONSTRUIRE LABORATOR DE RADIOTERAPIE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA PITEȘTI SI DESFIINTARE ANEXE**”, **BULEVARDUL I. C. BRATIANU NR 56, MUNICIPIUL PITEȘTI**, cu precizarea ca în vecinătatea și pe amplasamentul propus sunt rețele termice secundare (conducte de apă caldă de consum și încălzire montate în canale termice din beton armat) ce aparțin Spitalului Județean și rețele termice primare (conducte montate în canale termice din beton armat) administrate de TCC, în conformitate cu planul de situație anexat.

Prezentul aviz este valabil numai cu respectarea strictă a următoarelor condiții:

- asigurarea accesului auto și cu utilaje la CT pentru efectuarea lucrărilor de reparații accidentale sau programate, atunci când se impun;
- până la marginea fundației clădirii propuse, în plan orizontal, în zonele de paralelism se va respecta distanța minimă de 0.6m față de latura cea mai apropiată a canalului termic în terenuri normale și de 1,5m față de latura cea mai apropiată a canalului termic în terenuri sensibile la umezire cu condiția asigurării stabilității construcției, conform normativ NP058;
- până la marginea fundației clădirii propuse, în plan orizontal, în zonele de paralelism se va respecta distanța minimă de 0.6m față de latura cea mai apropiată a canalului termic – rețea termică primară, cu asigurarea stabilității construcției, conform normativ PE 207;
- reamplasarea rețelei termice ce alimentează obiectivul »Farmacie « astfel încât să fie respectate condițiile de mai sus;
- proiectantul de specialitate va completa proiectul tehnic de execuție al construcției propuse cu măsuri speciale de protejare/asigurare a rezistenței și stabilității construcției/fundației structurii metalice de susținere a cosurilor de fum pentru situația în care se impune efectuarea de lucrări de reparații/inlocuire a acestora sau oricare alte lucrări necesare a se efectua la cosurile existente;
- pe suprafața ocupată de canalul termic existent nu se vor depozita materiale și nu se vor amplasa utilaje astfel încât să se poată interveni la acesta cu utilaje și personal autorizat pentru efectuarea lucrărilor de reparații accidentale sau programate, atunci când se impun;
- înainte de începerea lucrărilor se vor efectua în mod obligatoriu sondaje pentru stabilirea cu exactitate a poziției canalelor termice, numai în prezența delegatului TERMO CALOR CONFORT S.A.;
- cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor se va solicita prezența delegatului TERMO CALOR CONFORT S.A. - telefon 0729 980 382;
- dacă în timpul construirii vor fi depistate și alte rețele termice lucrările vor fi sistate imediat și vor fi anunțate la tel. 0729 980 382;
- în cazul în care în timpul efectuării lucrărilor vor fi afectate rețelele termice sau construcțiile aferente, acestea vor fi refăcute de către beneficiarul avizului, pe cheltuiala proprie, fiind direct răspunzător de avariile produse și de pierderile ce rezultă din întreruperea furnizării utilitatilor la consumatorii din zona.

Nerespectarea în totalitate a condițiilor menționate impune anularea prezentului aviz, care este valabil 12 luni de la data emiterii.


DIRECTOR GENERAL

Iulian RICHÎTEANU

ȘEF BIROU,

Viorica TRIMBACIU

Intocmit,
Loredana ANGHEL



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Loredana ANGHEL.

82361

JUDEȚUL ARGEȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
PITEȘTI

ANEXA
I.A
CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr. dir.
Architect Şef,

Clinica privata
Muntenia

C2
Sectie Oncologie

C3
Farmacie

LABORATOR DE
RADIOTERAPIE
2S+D+P+1E
H max 10 m

LOCUINTA
P+M

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
7208

Alexandru
CHINCIU

Arhitect cu drept de semnătură



LIMITA DE PROPRIETATE

CLADIRE PROPUSA

RESTAURANT COLIBRI
P+1

A INTEGRALA SAU PARTIALA A ACESTUI DOCUMENT, TRANSMITEREA DATELOR INCLUSE IN ACESTEA ESTE IN CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA UALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL PROIECTANTULUI ORICE MODIFICARE FARA ACORDUL SCRIS AL PROIECTANTULUI NU ESTE PERMISA.

TRS

architecture
design

PROCEDURA SPECIFICA PS-02

Data intrării în vigoare: 01.06.2017

PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUSE, PROCESE SI SERVICII

Exemplar nr. 1

Editia: 1

Revizia: 0

Laborator de Radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

ADRESA:

B-dul I.C. Brătianu, nr.56, județul Argeș, Municipiul Pitești

BENEFICIAR:

Spitalul Județean de Urgență Pitești

PROIECTANT ARHITECTURA:

SC TRS ARHDESIGN SRL | Bucuresti

FAZA: C.U.

ARHITECTURA

PROIECT NR.: 01/04/14

PLAN DE SITUATIE

COD: FPS-02.11

PLANŞA NR: