

Numele și prenumele verificatorului atestat :

PETRESCU GHEORGHE RAUL

Firma : S.C. MEGAN CONSULTING

PROIECT S.R.L.

Mun. Pitesti, str. Victoriei, nr.10, bl.A5,

sc.A, et.3, ap.14; tel. 0745 857690

sau 0248-637606.

Nr. 963 Data 01.04.2020

conform registrului de evidență

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele „Is“ a proiectului :

„LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI - INSTALATII SANITARE ”.

faza S.F. – ce face obiectul contractului(nr./an) 101/2019

1.Date de identificare :

- proiectant general: S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L. Bucuresti.
- proiectant de specialitate: S.C. MAXART ENGINEERING S.R.L. Bucuresti
- investitor: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA Pitesti
- beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA Pitesti
- amplasament: județul Arges, localitatea: mun. Pitesti, B-dul I.C. Bratianu, nr.56, cod poștal -.
- data prezentării proiectului pentru verificare 01.04.2020

2.Characteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

- Instalatia exterioara de alimentare cu apa, din teava PEID de la rețeaua publica, printr-un bransament proiectat;
- Instalatii interioare de apa rece si apa calda, din tevi de PPR;
- Instalatii de canalizare interioara: apa menajera; apa de condens; ape pluviale – din tevi de PP, PEHD(pluviale) si PVC-KG(pe traseele ingropate);
- Instalatia de canalizare menajera, cu evacuarea la rețeaua de canalizare din incinta: gravitacional de la subsolul 2 si prin pompare de la subsolul 1;
- Instalatia de hidranti interiori de incendiu, de tip apa-apa pentru 1 jet simultan a 2,1 l/s – alimentata din instalatia existenta in spital, pentru incendiu.

3.Documente ce se prezintă la verificare :

- Tema de proiectare: Aprobata de beneficiar si Proiectul de arhitectura.
- Certificatul de Urbanism nr. 819/1468092 din 29.06.2017 prelungit emis de Primăria municipiului Pitesti.
- Avizele obținute: Aviz Operator APA CANAL 2000 S.A. nr.9404/05.12.2018; Decizia etapei de incadrare nr. 812/11.12.2018 – A.P.M Arges; Notificare de Asistenta de Specialitate Sanatate Publica nr. 350/10.12.2020 – D.S.P. Arges; Aviz Sanitar nr.54/21.12.2018 – D.S.P. Arges; Aviz de Securitate la Incendiu nr. 269/19/SU-AG din 07.11.2019 – I.S.U. Arges.

- Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată: Memoriu tehnic instalații sanitare.
- Caiete de sarcini: nu este cazul.
- Planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă:
 - Plan rețele exterioare, scara 1:200 – planșa nr. IS01;
 - Plan instalații sanitare subsol 2, scara 1:50 – planșa nr. IS02;
 - Plan instalații sanitare subsol 1, scara 1:100 – planșa nr. IS03;
 - Plan instalații sanitare demisol, scara 1:50 – planșa nr. IS04;
 - Plan instalații sanitare parter, scara 1:50 – planșa nr. IS05;
 - Plan instalații sanitare etaj 1, scara 1:50 – planșa nr. IS06;
 - Plan terasa, scara 1:100 – planșa nr. IS07;
 - Schema coloanelor, scara % – planșa nr. IS08.
- Notă de calcul în care se fundamentează soluția propusă, programul de calcul și listingul: Breviar de calcul.
- Alte documente: - .

4. Concluzii asupra verificării:

- 4.1. Proiectul verificat respectă reglementările tehnice și asigură cerințele fundamentale aplicabile.
- 4.2. S-a verificat concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriul tehnic și tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții, concordanța reflectată inclusiv în desenele anexate.
- 4.3. În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului.

Am primit 3 exemplare
Investitor/Proiectant

Am predat 3 exemplare
Verificator tehnic atestat nr. 05845
ing. Petrescu Gheorghe Raul

