



## LEGENDA

2xPPR

Conducta tur/retur pentru racord la calorifere  
executata din teava din polipropilena fibracompozita+;

○ ○ C1 C7 Coloana de agent termic pentru alimentarea radiatoarelor de la etaj.

Radiator din otel tip panou, cu doua randuri de aripioare,

Ventiloconvector de pardoseala

Conducta tur/retur 7/12 °C pentru racord la ventiloconvectori, din teava din polipropilena fibra compozita

Recuperator de caldura aer-aer montat in perete  
Diametru recuperator - 200 mm  
Debit admisie aer 185 mc/h  
Debit evacuare aer 177 mc/h  
Recuperator de caldura aer-aer montat in perete  
Diametru recuperator - 150 mm  
Debit admisie aer 105 mc/h  
Debit evacuare aer 97 mc/h



CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI:  
CLASA DE IMPORTANTA III conform P100/2013  
CATEGORIA DE IMPORTANTA C, conform HG766/1997  
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II  
RISC MIC DE INCENDIU

 <p>PROIECTARE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIILE: CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE</p>		   	
<p>J03/906.2006 TEL. / FAX 0248 251073 ,0744804995 TEL. 0248 282131,0766125222,0766682644</p>		<p>DENUMIREA PROIECTULUI: „Renovarea energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges”, municipiul Pitesti, str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges</p>	
<p>S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PITESTI</p>		<p>BENEFICIAR JUDETUL ARGES, ADRESA: PIATA VASILE MILEA, NR 1 ADRESA: Mun.Pitesti, Str. George Cosbuc, nr.40, judetul Arges</p>	
<p>MANAGER DE PROIECT ing. GHEORGHE JUNE</p>		<p>SCARA 1/100</p>	
<p>PROIECTAT ing. MARIA GRECU</p>		<p>NR. CONTRACT: 24/10.03.2022</p>	
<p>DESENAT ing. MARIA GRECU</p>		<p>DATA: martie 2022</p>	
<p>PLANSA IT.03</p>		<p>FAZA DALI</p>	
<p>PLAN ETAJ2</p>			
<p>INSTALATII TERMICE</p>			

DREPTURILE DE AUTOR APARTIN IN EXCLUSIVITATE S.C. MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL  
COPIEREA SAU COMERCIALIZAREA PREZENTULUI PROIECT SAU A UNEI PARTI DIN ACESTA, FARA ACORDUL AUTORULUI SE PEDEPSESTE CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR 8/1996  
PREZENTA DOCUMENTATIE POATE FI FOLOSITA NUMAI IN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELABORATA  
ORICE MODIFICARE SAU COMPLETARE A PREZENTULUI PROIECT SE POATE FACE NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI