



| LEGENDA |   |
|---------|---|
|         | Traseu de actionare furtun hidrant interior   |
|         | Raza de actionare hidrant interior  |
|         | Raza de actionare hidrant exterior  |
|         | Hidrant interior apa-apa cu furtun plat :<br>-Debit hidrant interior 2.1 l/s<br>-Lungime jet compact 10m<br>-Raza de actiune 27.74m |
|         | Hidrant exterior Dn100 cu debitul de 10 l/s   |

PARTER PROTEJAT DE HIDRANTI INTERIORI  
APA-APA CU FURTUN PLAT  
NR JETURI SIMULTANE -2 JETURI  
DEBIT HIDRANT INTERIOR = 2.1 l/s  
DEBIT INSTALATIE HIDRANTI = 4.2 l/s  
LUNGIME JET COMPACT HIDRANT= 10.0m  
RAZA DE ACTIUNE HIDRANT 27.74 m

NOTA:  
Cladirea se incadreaza in urmatoarele categorii:  
Categorii de importanta: A (exceptionala - conform HG 766/1997)  
Clasa de importanta: I - conform P100-1/2013;  
Grad de rezistenta la foc: II;  
Risc mic de incendiu - conform P118/1999.

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| Proiect:               | ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI REABILITARE<br>SPITAL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI<br>Adresa: Str. Alea Spitalului nr. 36, ORASUL PITESTI, JUD. ARGES |  |  |
| Beneficiar:            | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETEL ARGES   |  |  |
| Proiectant general:    | ABG BUSINESS TOOLS   |  |  |
| Proiectant instalatii: | ARSTAL SYSTEMS DESIGN S.R.L.   |  |  |
| TITLU<br>PLANSĂ        | INSTALATII SANITARE<br>STINGERE INCENDIU - PLAN PARTER   |  | Data: 06/2022<br>Revizii: 0<br>Nr. Proiect: 249/21<br>Scara: 1:200<br>Faza: D.A.L.I. |
| Desenat:               | ing. Robert Voin   |  | PLANSĂ NR. : IS03  |
| Proiectat:             | ing. Robert Voin   |  |  |
| Verificat:             | ing. Aurelian Nebunu   |  |  |
| Ser proiect:           | arh. Maria Cristina Arghir   |  |  |