



**Nota 1**  
 Probele de presiune vor constitui faze determinante. Modul de efectuare a probelor de presiune va fi conform normativelor I9/2015, NP 133/2013.  
 Executantul va întocmi următoarele documente pe faze de control:  
 -documentație tipizată pentru atestarea calității lucrării conform,, Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente indicativ C 56/2002.  
 -certificat de garanție a calității materialelor introduse în opera;  
 -proces- verbal de spălare conducte;  
 -proces- verbal de proba presiune;  
 -proces- verbal de lucrări ascunse.  
 Lucrările de instalații hidraulice se vor executa în conformitate cu prevederile normativului I9-2015, NP 133/2013 și a caietului de sarcini, acestea nefiind restrictive, adăugându-se și alte prevederi cuprinse în normativul de specialitate.  
 După efectuarea probelor de presiune, se vor face spălarea și dezinfectarea tuturor conductelor și echipamentele funcționale prin care circulă apa potabilă.  
 Instalația se va da în exploatare numai cu avizul organelor sanitare locale care verifică dacă apa îndeplinește condițiile de potabilitate prevăzute de STAS 1342/1991.

membrana interioară rezervor  
 nisip  
 radier beton armat  
 beton egalizare  
 piatră concasată  
 bine compactată 98%

**Nota 2**  
 Rezervorul de apă, echipamentele tehnologice, armături, accesorii, tehnologii și instrucțiuni de montaj și exploatare vor fi furnizate de agenți economici specializați, montajul efectuându-se sub directă supraveghere a reprezentantului acestora, pentru asigurarea calității execuției și acordarea garanției materiale și de funcționare conform specificațiilor din fișele tehnice. Containerul (camera tehnică) va fi echipată la furnizor cu toate echipamentele tehnologice, funcționale și legăturilor hidraulice și electrice conform fișelor tehnice, urmînd a fi amplasată la locul de montaj pe platforma de beton și a se efectua de constructor sub supravegherea directă a furnizorului conexiunile hidraulice și electrice cu rezervorul de stocare apă și instalația de distribuție apă interioară din incinta existentă.

Pentru note se va citi cu planșa IH 01, IH 04, IH05

S.C. LICA & CO S.R.L. Pitești, str. E. Grigorescu, bloc P3a, scara A, ap. 15, jud. Argeș Nr. reg. comerțului: J03/2891/1992 Telefon: 0745172607 mail: vasilica_talian@yahoo.com			Beneficiar: <b>Spitalul Județean de Urgență Pitești, județ Argeș</b>		Proiect: 0110/2019
SPECIALITATE : INSTALAȚII			Denumire Proiect: Instalație de rezervă apă la secțiile exterioare <b>Oncologie și Infecțioase</b>		Faza: PT
Adresa: Municipiul Pitești, str. I.C. Brătianu, nr. 56, județ Argeș			Titlu planșă: SECTIUNEA A-A		Planșă IH 06
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:50		
PROIECTAT	ing. Talian Vasile				
VERIFICAT	ing. Talian Mihaela				
DESENAT	ing. Talian Vasile		11.2019		